



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Most  
Dělnická 163  
43401 Most



HZSUX008D0NJ

Statik CL s.r.o.  
Hrnčířská 2985  
Česká Lípa  
470 01

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.  
HSUL- 1865-2/MO-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT  
por. Bc. Vladimír Dvorščák  
tel. 950 415 117,  
vladimir.dvorscak@ulk.izscr.cz

MOST  
8.4.2020

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek přes Poustevnický potok v Litvínově, Lávka ev. Č. 1, Lávka ev. Č. 35, Lávka ev. Č. 36 a Propustek ev. č. 24

**Místo stavby:** Litvínov

**Stavebník:** Město Litvínov

**Předložená dokumentace:** společného povolení

*PD Ing. D. Mareček, Ph.D., 07/2019.*

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Most (dále jen „HZS Ústeckého kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.2.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko.**

## Odůvodnění

HZS Ústeckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:  
*PD Ing. D. Mareček, Ph.D., 07/2019.*

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Ústeckého kraje k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

plk. Ing. Eva Benáková  
rada  
ředitelka Územního odboru Most  
HZS Ústeckého kraje

*podepsáno elektronicky*