



# Technické služby Litvínov s.r.o.

**S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov**  
**IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835**

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 26.2.2020

Vyřizuje: Technik VO  
Petr Erlitz  
Mobil: 734407225  
E-mail: [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)

Statik CL s.r.o.  
Projekční a statický kancelář  
Hrnčířská 2985  
470 01 Česká Lípa

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci a společné stavební řízení.**

**Akce: „ K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek přes Poustevnický potok v Litvínově,**

**Lávka ev.č.1, Lávka ev.č. 35, Lávka ev.č. 36 a Propustek ev.č. 24“**

Souhlasíme s PD a s výše jmenovanou stavbou.

Technické služby Litvínov s.r.o. má na zájmovém území uloženy kabelové trasy a zařízení veřejného osvětlení. Požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. **Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.**
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technickým službám Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zákres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.

S pozdravem  
Petr Erlitz

V Litvínově  
Dne: 2.3. 2020  
Technik VO: Petr Erlitz

Technické služby Litvínov  
s.r.o.  
S.K. Neumanna 1521, 436 01 Litvínov  
IČO: 254 23 835



**Statik CL s.r.o.**  
Projekční a statická kancelář  
Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 023 65 197, DIČ: CZ02365197,  
Telefon: +420 605 827 179  
e-mail: [marecek@statik-cl.cz](mailto:marecek@statik-cl.cz), [www.statik-cl.cz](http://www.statik-cl.cz)

V České Lípě dne 26.02.2020

**Technické služby Litvínov s.r.o.**

S. K. Neumanna 1521

436 01 Litvínov 1

Naše značka: LT-2019-01-ST

Vaše značka:

Vyřizuje: Ing. David Mareček, Ph.D.

**Věc:**

**Žádost o vydání souhlasného stanoviska pro akci:**

(souhlas se stavbou, souhlas s dokumentací pro společné povolení, případně souhlas s činností v ochranném pásmu)

**K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Selfertova a lávek přes Poustevnický potok v Litvínově, Lávka ev.č.1, Lávka ev.č.35, Lávka ev.č.36 a Propustek ev.č.24, DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ**

Dobrý den,

žádám Vás o vydání souhlasného stanoviska pro akci „K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Selfertova a lávek přes Poustevnický potok v Litvínově, Lávka ev.č.1, Lávka ev.č.35, Lávka ev.č.36 a Propustek ev.č.24“, DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.

Děkuji Vám.



S přátelským pozdravem

Ing. David Mareček, Ph.D.

jednatel společnosti

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, statiku a dynamiku staveb ČKAIT: 0501040

**Statik CL s.r.o.**

Společnost zapsaná v OR vedená u Krajského soudu  
v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 33554



*Obrázek 1-Mapa umístění mostních objektů*