

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:

„Kulturní dům Citadela - realizace úspor energie (zateplení)““

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P14V00000262

Evidenční číslo ISVZUS: 496508

Dodatečná informace č.2:

Dotazy uchazeče:

- 1) Zjistili jsme rozpor mezi požadavkem udávaným ve výkazu výměr a výpisem prvků. Dle popisu ve výkazu výměr, jsou všechny 3D nápisy uvažovány jako světelné, výpis prvků 2.část, však udává pouze u pozice č. 39 – „Světelný 3D text ...“, u pozice č. 40 – „3D text podsvícený LED páskem...“ a u pozic č. 42-45 dokonce bez osvětlení. Žádáme o upřesnění.

Odpověď: Správný je údaj ve výpisu prvků, na který se výkaz výměr odkazuje.

- 2) Žádáme o bližší specifikace, případné doplnění projektové dokumentace k položkám pro ocenění: Dle předložených podkladů není tyto položky možné řádně ocenit.

- p.č.260 „767-05 Zámečnická výroba, dodávka a montáž ocelové kce pro LED obrazovku kg 973

Odpověď: Jelikož dodávka LED obrazovky není součástí této zakázky musí být konstrukce případně upravena na typ obrazovky, který bude určen objednatelem a pro ocenění postačí cena za kg oceli. Doplnujeme vzorový výkres S-26 pro referenční výrobek.

- p.č.269 – 76716111R3 Montáž a dodávka nerezového madla, vč.kotevních prvků m 22,000

Odpověď: Jedná se o chybný popis, správně je dřevěné madlo, viz prvek výpisu prvků ozn. 69.

- p.č.266 – 767-11 Montáž a dodávka zastřešení vstupu – ocel.kce, krytina lakovaný plech kus 1 pozice č.61 ve výpisu prvků

Odpověď: Jedná se o hotový výrobek v základním provedení. Stříška nad vchodem, pultová – tvar a materiál: „Ocelová žárově zinkovaná konstrukce z jacklů 40x40mm překrytá hliníkovým trapézovým plechem, opatřeným práškovou modrou barvou. Stříška bude kotvená pomocí závitových tyčí a chemických kotev do stěny. Rozměr: cca 700 x 1700 mm“ Stříška bude provedena včetně oplechování.

- pozice č.62 ve výpisu prvků „Protidešťová stříška VZT potrubí“.

Odpověď: Jedná se o standartní výrobek. Technický list je přílohou této dodatečné informace.

Vypracoval: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR

V Litvínově dne: 20.10.2014