

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 21.07.2022
NAŠE ZN.: POH/38248/2022-2/037200

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Kindlová
TEL.: 474 636 629
MOBIL: 606 756 201
E-MAIL: kindlova@poh.cz

Městský úřad Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
Iveta Dunovská
Náměstí Míru 11
436 01 Litvínov
ID DS 8tybqzk

DATUM: 26.07.2022

Výstavba nové plavecké haly v Litvínově – dopravní řešení, k. ú. Horní Litvínov

K Vaší žádosti ze dne 21. července 2022 o vyjádření k výše uvedené akci, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Při realizaci uvedené akce je nutno dodržet následující podmínky:

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe / Odry (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

1. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) požadujeme, aby skladba parkovacích stání byla nepropustná,
 - b) s ohledem na § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požadujeme srážkové vody z pozemků a budoucích staveb vsakovat v souladu s prioritami dle TNV 75 9011,
 - c) projektová dokumentace bude doplněna o kapacitně vyhovující sorpční vpustí s garancí předčištění dešťových vod na 0,5 mg/l v ukazateli C₁₀ – C₄₀, přes které budou vedeny dešťové vody z parkovacích plochy,
 - d) bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti sorpčních vpustí oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel sorpčních vpustí nebo jím pověřená osoba), budou sorpční vpustí provozovány dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.
2. V souladu s ustanovením kap. IV.1.2 NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru bude do zprovoznění stavby vyřešena likvidace sorpčních náplní (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

Platí podmínky uvedené v bodě III.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 913/441/0100
ČS, a.s., Chomutov, č.ú. 3930932/0300

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Předmětem vyjádření je výstavba nové plavecké haly v Litvínově – dopravní řešení, k. ú. Horní Litvínov (investor Město Litvínov). V rámci akce je navrženo parkoviště se 40 kolmými parkovacími stáními o základních rozměrech 2,5 m x 5 m. Konstrukce vozovky parkovacích stání v parkovišti jsou navrženy dle TP 170 s krytem z betonové dlažby. Odvodnění povrchu navrhovaných komunikací a zpevněných ploch je navrženo do nově navržených vpustí nebo žlábků. Jedná se o celkem 7 uličních dešťových vpustí. Dešťové vody z parkovací plochy mají být odváděny přímo do dešťové kanalizace. K výše uvedené akci jsme již vydali stanovisko pod č. j. POH/28726/2019-2/037200 ze dne 29. srpna 2019. Z finančních důvodů nebyla akce dosud realizována a je požádáno o prodloužení platnosti stavebního povolení dopravní části.

ČHP: 1-14-01-0612-0-00-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - " Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina". Vodní útvar podzemních vod: 2131 - " Mostecká pánev - severní část".

Ing. Lenka Bartošová
vedoucí odboru VH plánování
podepsáno elektronicky

Rozdělovník
231/2184, GIS (-789575,-977490)

doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **150816933-176595-220801074834** převedením z dokumentu s názvem **Povodí Ohře.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.08.2022 v 07:48:54. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.08.2022 07:00:47. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 59 A2 35**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Lenka Bartošová, vedoucí útvaru VHP, úsek správy povodí, 90526, Povodí Ohře, státní podnik**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.08.2022 v 07:48:54. Údaje o časovém razítku: datum a čas **28.07.2022 12:19:58**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 03**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Město Litvínov**
Pracoviště: **Město Litvínov**
V Litvínově dne **01.08.2022**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
IRENA BERKYOVÁ

Otisk úředního razítka:



150816933-176595-220801074834

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.