

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově 2024/2025**

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: **P24V00000038**

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „**Údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově 2024/2025**“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne 22. 4. 2024 pod systémovým číslem zakázky P24V00000038 (dále jen „Zakázka“) od dodavatelů dne **25. 4. 2024** zprávy s předmětem požadavků:

1. „**Dotaz k zadávací dokumentaci**“ – konkrétně k příloze č. 4 (body 3, 11, 12-14)
2. „**Žádost o doplnění údajů MÚ Litvínov**“ – konkrétně přílohy č. 4 (body 3,9,11, 12-14)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

Vysvětlení ZD č. 1 - oznámení zadavatele:

Požadavek k bodu č. 3

3.	Technologický okruh NH3 - provést zabroušení svarů na potrubí odvětrání pojistných ventilů dle požadavků IBF
----	--

Odpověď k bodu č. 3

Jedná se o zabroušení tří svarů na potrubí odvětrání pojistných ventilů – upřesněno bude na prohlídce místa plnění dne 26.4.2024 od 9:00 hodin na Zimním stadionu IH v Litvínově viz bod 6.4. ZD.

Požadavek k bodu č. 9

9.	Technologický okruh vody - oprava čerpadel vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody dle výsledků diagnostiky
----	--

Odpověď k bodu č. 9

Mělo by být řešeno hodinovou sazbou na referenční rozsah hodin (cena na referenční rozsah 100 hodin).

Požadavek k bodu č. 11

11.	Technologický okruh vody - provést doplnění pochozího plechu ve strojovně ZS cca 50x50 cm
-----	---

Odpověď k bodu č. 11

Bude upřesněno na prohlídce místa plnění dne 26.4.2024 od 9:00 hodin na Zimním stadionu IH viz bod 6.4. ZD.

Požadavek k bodům č. 12 - 14

12.	Technologický okruh vody - provést opravu pochozího plechu ve strojovně v prostoru solankových čerpadel cca 6m2, dle požadavků IBP
13.	Technologický okruh vody - provést opravu instalace manometru na kondenzátoru B (vertikální poloha) dle požadavků IBP
14.	Technologický okruh vody - provést ukotvení plastového potrubí na zásobní nádrži solanky dle požadavků IBP

Odpověď k bodům č. 12 – 14

Bude upřesněno na prohlídce místa plnění dne 26.4.2024 od 9:00 hodin na Zimním stadionu IH viz bod 6.4. ZD.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 2. 5. 2024 do 11:00 hod.**

Termín otevírání nabídek je nově stanoven na den **30. 1. 2024 v 10:00 hod.**

V Litvínově, dne 25.04.2024

Za Zadavatele
Bc. Hana Hoffmannová,
pověřená vedením odboru nakládání s majetkem



Město Litvínov ®
odbor nakládání s majetkem