

Technicko-obchodní specifikace č.6

Akce: Nová plavecká hala Litvínov – TS včetně připojení k el. sítím VN a NN

Název:	kompaktní jistič trojpólový 160 A
Označení přístroje v PD:	QF1
Počet kusů:	2 (ve dvou rozváděčích)
Dodavatel:	OEZ s.r.o. Letohrad
Typ přístroje:	BD160 NT305-63-D
Počet pólů:	3
Provedení přístroje:	pevné s předním přívodem
Nadproudová spoušť:	nastavení 63A
Jmenovité napětí:	690 V - AC 50 Hz
Jmenovitý proud:	63 A
Jm.napětí podpěťové cívky:	230 V
Směr přívodu a vývodu:	standardní
Krytí:	IP 20
Rozměry přístroje:	š100 x v130 x hl70+23 (typizované)
Ochrana před úraz.el.proud.:	automatickým odpojením vadné části
El. soustava:	3 PEN, AC 50 Hz, 400 V / TN - C

Výkresy:

Schéma zapojení: dle katalogu

V Mostě 20.09.2023.

Vypracoval: Kareš M.