



město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel: Město Litvínov

Sídlo: Litvínov, náměstí Míru 11, PSČ 436 01

IČ: 00266027

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Karel Rosenbaum, 1. místostarosta

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Litvínov – 2. etapa“

- Úřední název: Město Litvínov
- IČ: 00266027
- Poštovní adresa: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- Název oddělení: Odbor nakládání s majetkem
- Systémové číslo VZ: P24V00000100

Původní znění žádosti:

Obracíme se na Vás jako účastník výběrového řízení na obměnu veřejného osvětlení v Litvínově s žádostí o přehodnocení a úpravu technických požadavků, konkrétně požadavku na maximální náklon svítidel v jednotlivých úsecích.

Dle projektové dokumentace a specifikace požadavků je v některých úsecích zakázáno upravovat náklon svítidla a v jiných je limitován maximální náklon na 5 stupňů. Nicméně v technických požadavcích na svítidla, které jsou nezbytné pro účast ve výběrovém řízení, je uvedeno, že svítidla musí umožňovat náklon až 15 stupňů.

Tento rozpor mezi požadavky na svítidla a požadavky na jejich instalaci považujeme za nesmyslný a kontraproduktivní. Rádi bychom zdůraznili následující body:

1. Funkčnost a optimalizace osvětlení: Náklon svítidla umožňuje optimální nasměrování světelného toku a zajišťuje tak lepší pokrytí osvětlené plochy. Tento aspekt je důležitý pro zajištění bezpečnosti a komfortu veřejných prostor.
2. Technické specifikace svítidel: Svítidla, která jsou navržena s možností náklonu až 15 stupňů, byla zvolena z důvodu jejich technických vlastností a schopnosti zajistit požadovanou kvalitu osvětlení. Omezení náklonu na 5 stupňů nebo úplný zákaz úpravy náklonu by mohl vést k neefektivnímu využití těchto svítidel.
3. Konzistence požadavků: Je důležité, aby požadavky na technické vlastnosti svítidel a jejich instalaci byly v souladu. Současná situace, kdy požadavky na instalaci omezují možnosti svítidel, může vést k nesplnění kritérií a zbytečným komplikacím při realizaci projektu.

Na základě výše uvedených důvodů Vás žádáme o zvážení a následnou úpravu požadavků na maximální náklon svítidel v jednotlivých úsecích. Navrhujeme sjednotit požadavek na náklon svítidel s technickými specifikacemi, tedy umožnit náklon svítidel až na 15 stupňů ve všech úsecích projektu.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že naše žádost bude zohledněna v zájmu efektivní realizace veřejné zakázky a zajištění kvalitního osvětlení pro obyvatele města Litvínov.

Vysvětlení uvedených dotazů:

Nejedná se o rozpor v zadávací dokumentaci, požadavky na výpočty jsou stanoveny s maximálně 5° náklonem z důvodu co největšího zamezení rušivého světla ze svítidla. Náklon samotného svítidla je konstrukčním požadavkem, tak aby bylo možné svítidla při výměně přizpůsobit konkrétním situacím. Zadavatel trvá na splnění zadávacího kritéria náklonu svítidla na 15° a doložení světelně technických výpočtů dle "Příloha č. 1b - Požadavky na světelně technické výpočty" ZD.

Zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Litvínově dne 19.07.2024

Podpis zástupce zadavatele: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
vedoucí odboru nakládání s majetkem