

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: „**Workoutové hřiště u ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589**“

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: **P24V00000168**

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „**Workoutové hřiště u ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589**“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne **29. 10. 2024** pod systémovým číslem zakázky **P24V00000168** (dále jen „**Zakázka**“) od dodavatelů dne **30. 10. 2024** zprávy s předmětem požadavků:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

Dobrý den, v ZD uvádíte, že materiál workoutové sestavy je ocelový, v nerezovém provedení. Prosím o bližší specifikaci na požadovaný materiál, má se jednat o klasickou konstrukční ocel S235 a vyšší s povrchovou úpravou proti korozi, např. zinkování + práškové lakování (komaxit), či se má jednat o nerezovou ocel AISI 304 a vyšší? Mezi těmito oceli je totiž značný cenový rozdíl a nerezovou ocel AISI 304 nedoporučuji lakovat, lze to, ale lakování nerezové oceli je spíše degradací tohoto materiálu.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

Dobrý den,
prosím o informaci k VŘ "Workoutové hřiště u ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589", v příloze č.4 - Požadavky na workoutové sestavy je věta: Celkovové provedení (nerezový materiál). Znamená to, že požadujete Nerez, nebo to znamená, že může být Kovové nebo Nerezové provedení?

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

Vysvětlení ZD č. 1 - oznámení zadavatele:

Zadavatel požaduje

konstrukční ocel S235 a vyšší s povrchovou úpravou proti korozi.

Jedná se o ocel, která je nelegovaná konstrukční v obvyklé jakosti válcované za tepla a jde o nejběžněji používanou konstrukční ocel s minimální mezí kluzu 235 MPa, a zaručenou svařitelností. Důležité je dodržet nosnost sestavy.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

V Litvínově, dne 31.10.2024

Za Zadavatele

Bc. Dušan Černohorský,
zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Město Litvínov ©
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov

