



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 28.02.2024

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Dagmar Hamplová

A3 detail s.r.o.  
Ing. Rostislav Tomáš  
U Stadionu 841  
434 01 Most

Telefon / Phone number: 420/476 111 450

E-mail / E-mail: d.hamplova@thlitvinov.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov

Datum / Date: 06.03.2024

Věc: Vyjádření k existenci sítí a zařízení

**Stavba: Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Chemiků, ul. Soukenická**


Zájmové území: k.ú.Hamr u Litvínova, ul. Chemiků, parc.č. 566/56, 566/1  
k.ú. Horní Litvínov, ul. Soukenická, parc.č. 564/1

V příloze posílám situaci našeho zařízení - sekundární topný kanál (STK) zájmového území v ul. Soukenická, k.ú.Horní Litvínov.

V zájmovém území k.ú.Hamr u Litvínova, ul. Chemiků nemáme žádné zařízení v majetku ani ve správě naší společnosti.

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení dle zákona č.458/2000 Sb. a provádění činností v ochranném pásmu – viz příloha.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení.

  
Ing. Jan Rauš  
provozní ředitel  
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Purkyňova 2121/3  
Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431  
Tel.: 476 111 450, 777 783 733  
Provoz: Litvínov

Příloha: - Situace STK zájmového území  
- Podmínky v OP

Obchodní firma / Trade name:  
Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Sídlo společnosti / Registered office:  
Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha

IČ / Ident. number:  
05854431  
DIČ / Tax ident. number:  
CZ05854431

Městský soud v Praze,  
obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 271985  
The Municipal Court in Praha  
Commercial Register, Section C, Inset 271985

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR). Zásady pro nakládání s osobními údaji v rámci skupiny CPI naleznete v naší [Politice ochrany osobních údajů skupiny CPI](https://cpipg.com/data-protection-policy) - <https://cpipg.com/data-protection-policy>

We process personal data in accordance with the EU General Data Protection Regulation (GDPR). For principles on personal data processing within the CPI group please see our [Group Data Protection Policy](https://cpipg.com/data-protection-policy) - <https://cpipg.com/data-protection-policy>



Tepelné  
hospodářství  
Litvínov

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

### **V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :**

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

### **V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :**

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků topných rozvodů, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi TH Litvínov s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem TH Litvínov s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov s.r.o.

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
Provoz: Alešova 947, 436 01 Litvínov 1

Dispečink: 476 111 450  
777 783 733

**Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.**

Purkyňova 2121/3  
Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 058 54 431, DIČ: CZ05854431  
Tel.: 476 111 450, 777 783 733  
Provoz: Litvínov

6.5.2024 *Jaupe*