



Váš dopis zn.: SCVKZAD203001
ze dne: 07.05.2024
Naše značka: O24690054081/UTPCMO/Mk
Číslo složky: 612126831
Vyřizuje: Bc. Darina Markovičová
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 09.05.2024

tomas@a3detail.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	„Stavební úpravy sportovišť – ul. Chemiků, ul. Soukenická“
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby
Zájmové území:	Okres: Most
	Obec: Litvínov
	Část obce, ulice, č.p.: Hamr, ul. Chemiků/Horní Litvínov, ul. Soukenická
	Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Hamr u Litvínova, p. p. č. 566/56, 566/1, k. ú. Horní Litvínov, p. p. č. 564/1
Žadatel:	A3 detail, s. r. o. – Ing. Rostislav Tomáš
Adresa, tel., e-mail	U Stadionu 841, 434 01 Most, tel.: 777 299 599, tomas@a3detail.cz
Investor:	město Litvínov
Adresa, tel., e-mail	nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Projektant:	A3 detail, s. r. o. – Ing. Rostislav Tomáš
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost, a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Vodohospodářská stavba	NE

Popis navrženého řešení:

Předmětem projektové dokumentace je oprava dvou sportovních ploch venkovních hřišť v Litvínově. V PD jsou objekty rozděleny na SO 01 – sportoviště ulice Chemiků a SO 02 – sportoviště ulice Soukenická. Stávající konstrukce hřišť budou demontovány, asfaltové plochy budou odstraněny. Jednotlivé plochy budou nově upraveny pro sportovní aktivity a budou doplněny sportovním vybavením. Na obou sportovištích bude nově v osách sever-jih vybudováno oplocení se záchytnými sítěmi. Objekty nebudou napojeny na technickou infrastrukturu v naší správě. Odvodnění srážkových vod se nemění. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou díky použitému propustnému materiálu zasakovány na místě a v přilehlé zeleni.



S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby

souhlasíme,

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je v pozemku p. p. č. 564/1 v k. ú. Horní Litvínov umístěn vodovodní řad LT 200 a kanalizační stoka KA 400 a v pozemku p. p. č. 566/1 v k. ú. Hamr u Litvínova je umístěn vodovodní řad LT 80 a kanalizační stoka KA 300, a dále se bude řídit ustanoveními zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení kanalizační stoky KA 400 v ul. Soukenická, na pozemku p. p. č. 564/1 v k. ú. Horní Litvínov.** Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
- 3) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 4) **Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma kanalizační stoky KA 400 na p. p. č. 564/1 v k. ú. Horní Litvínov.**
- 5) **Stavebník je povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství kanalizace mající vazbu na terén. Technickému útvaru bude před započítím užívání stavby předložen zápis o kontrole splnění této povinnosti potvrzený zástupcem Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., provoz Litvínov.**
- 6) Při provádění prací v ochranném pásmu kanalizace v ul. Soukenická, na p. p. č. 564/1 v k. ú. Horní Litvínov bude jejich zahájení a ukončení odsouhlaseno zápisem ve stavebním deníku (kanalizace - p. Aschenbrenner tel. 606 131 580). **Kopie zápisu bude předložena ÚTPČ Most před započítím užívání stavby.**
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla.
- 9) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 10) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- 11) **Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation ("dgn V7"). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno ÚTPČ Most před započítím užívání stavby.**

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153

Bc. Darina Markovičová

referent technickoprovozní činnosti

Na vědomí: Provoz vodovodů Litvínov (p. Dlouhý), provoz kanalizací Litvínov (p. Aschenbrenner)

Typ 9

strana 2 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Člen skupiny Severočeská voda