



POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN–C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

TRASY STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JSOU ORIENTAČNÍ, NOVÝ RO ROZVADĚČ BUDE
OSAZEN U STOŽÁRU Č.2, UPŘESNĚNO STAVBOU

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|-----------------------------|------------|
| AREÁL LOMSKÁ LITVÍNOV | | | | IVO SLAČÁLEK | |
| REKONSTRUKCE FOTB. HRŠTĚ S UM. POVRCHEM | | | | elektroprojekce – inštituce | |
| DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ POVOLENÍ | | | | Knešova 22, 618 00 Brno | |
| | | | | tel.: 608 877 320 | |
| VEDOUcí PROJEKTU | ING. R. TOMAŠ | | | DATUM | 11/2022 |
| ZODPOVĚD. PROJEKTANT | I. SLAČÁLEK | | | ZK. ČÍSLO | P – 968/22 |
| VYPRACOVAL | I. SLAČÁLEK | | | STUPEŇ | DSP |
| INVESTOR: SPORŤOS s.r.o., Jiráskova 413, LITVÍNOV, 436 01 | | | | D.1.4 SILNOPROUDÁ EL. | |
| PŮDORYS FOTBALOVÉHO HRŠTĚ – OSVĚTLENÍ | | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| | | | | 1 : 500 | 01 |