



SCHLIKE

... držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

ZÁPIS čis.

19/05/24

O VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

ve vlastnictví společnosti Cetin a.s.

Dne 14.5.2024 bylo vytyčeno podzemní vedení komunikační sítě (dále jen PVKS)

v katastru obce Horní Litvínov okres Most

Přesné určení rozsahu vytyčení: (pokud nelze uvést zde, uveďte se na druhé straně nebo v příloze)

Počet příloh

Proveden pokus o vytyčení PVKS (CETIN) v aktivním a i pasivním režimu trasováním vedení nedohledáno. Poloha trasy konzultována se stavebníkem na místě. V případě provádění zem. prací v blízkosti předpokládáme trasy dop. obať zvýš. opatrnosti. Vytyčení bylo provedeno pomocí kabelového hledače a polohopisných plánů na základě objednávky.

žadatele AZ detail s.r.o. pro akci: v katastru obce Horní Litvínov

vytyčení žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, který si vytyčenou trasu na terénu vyznačil a za způsob a kvalitu tohoto vyznačení odpovídá. SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o., neodpovídá za případné přemístění vytyčovacími prvky. CETIN a.s., (provozovatel sítě) upozorňuje, že při práci v blízkosti PVKS je nutno dodržovat platné právní předpisy, zejména zákon č. 127/2005 Sb., o el.komunikacích a o změně dalších souvisejících zákonů, vyhlášku ČÚBP č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a podmínky provozovatele sítě uvedené ve Vyjádření o existenci PVKS:

č.j. 15894/24 ze dne

Při pracích v blízkosti tras podzemních vedení komunikační sítě (dále PVKS) je zejména nutno :

- před zahájením prací je žadatel povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějící zemní práce s polohou PVKS na staveništi a s podmínkami práce v těsné blízkosti PVKS
- před započatím zemních prací nejprve ověřit příčnými sondami přesnou polohu PVKS a počet telekomunikačních vedení a zařízení uvedených ve Vyjádření o existenci PVKS, v případě nenalezení PVKS nebo nesrovnalosti v uložení kabelů, práce zastavit a přizvat provozovatele PVKS
- veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od vytyčené trasy PVKS provádět zásadně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů a nevhodných nástrojů; po odkrytí PVKS jej chránit proti prověšení, mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození, dodržet zákaz budování skládek a budování zařízení, které by omezovaly přístup k PVKS
- bez souhlasu provozovatele PVKS nesnižovat ani nezvyšovat krytí PVKS
- zástupci provozovatele PVKS neprodleně oznámit případné nesrovnalosti v uložení kabelů nebo jejich poškození; v případě jeho nedosažitelnosti, oznámit poškození ohlašovací poruch č.tel.: 800 184 084
- kabelové lože před záhozem řádně ztuhnout, zapískovat a krytí kabelů uvést do původního stavu
- pomocné zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy apod.), které jsou součástí kabelové trasy, nesmí být bez vědomí provozovatele PVKS dotčeno ani přemístěno.
- před záhozem pozvat zástupce provozovatele PVKS ke kontrole, tel.č. zástupce provozovatele sítě:

Další podmínky a informace: p. Tichý 602 165 214

Ke dni převzetí tohoto zápisu žadatelem, společnost SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o., dává / nedává *) souhlas k provádění zemních prací v ochranném pásmu (v blízkosti PVKS) pro předmětný vytyčený úsek.

Zástupce společnosti SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.:

mobil:

Žadatel, nebo jeho oprávněný zástupce prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to na všech místech, kde podle projektové dokumentace může dojít k ohrožení PVKS.

V Litvínov dne 14.5.2024

čas (od/do) 1330 - 1400

SCHLIKE-DOMI SPOL. S R.O.

JOSEF MRAČEK

Vytyčení převzal a na terénu vyznačil: (žadatel nebo jeho zástupce)

Vytyčení provedl:

725 752 830

Za SPORTAS s.r.o. (uvést firmu nebo název)

Za společnost SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.

Jméno, příjmení: p. Tichý

Jméno, příjmení:

Podpis:

Podpis:

*) nehodící se škrtněte