

AREÁL LOMSKÁ LITVÍNŮV rekonstrukce starého objektu šaten

D.1.4.b,c-01: TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ A ODVĚTRÁNÍ DODATEK č.1 - 10 2023

Akce: Areál Lomská Litvínov – rekonstrukce starého objektu šaten
Místo stavby: Litvínov, okres Most
Investor: Sportas s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov 43601
Stupeň: PD pro stavební povolení v rozsahu realizace
Zak. Číslo: 1122008
Datum: 10/2023

Popis dodatku:

Na základě požadavku Hygienické stanice byl proveden neuzavíratelný přívod vzduchu mřížkou 100/100mm v místnosti 01 WC invalida. Horní hranu lícovat s nadpražím dveří.
Dále byly provedeny přívodní potrubí čerstvého vzduchu pro místnosti 12a a 17a – zadní část sprch. Přefuk vzduchu z šatny nebyl povolen. Přívod vzduchu pro sprchy bude dle hygieny oknem ve sprchách a pro zadní část (pisoáry a WC) přefukem potrubím d125 přes prostor chodby s vyvedením do exteriéru – vedeno pod stropem. Provoz šaten a umývárny se uvažuje v nadnulových teplotách. Na venkovní straně protidešťová žaluzie s pevnými listy a sítí proti hmyzu, na vnitřní straně plastová mřížka. Ventilátory pro obě umývárny budou navíc dovybaveny ručním spínačem a hygrostatem s doběhem. Zapojení paralelně – možno ruční sepnutí + automatické sepnutí hygrostatem. Doběh při sepnutí nastavitelný 2-10min. Ruční tlačítko v šatně vedle vstupních dveří do umývárny.

1	HSV	970031160R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 160 mm	m	1,2		0,002140	0,002568
2	HSV	970033160R00	Přip. za jádr. vt. vod. ve stěně cihel do D 160mm	m	1,2			
3	HSV	971033231R00	Vybourání otvorů zeď cihelná plocha do 0,025m ² , hloubka 15cm	kus	2		0,004000	0,008000
4	HSV	340235212R00	omítek prostupů, tl. zdi nad 10cm	kus	5		0,006900	0,034500
5	PSV	728 314111R00	montáž protidešťové žaluzie do 0.15m ²	kus	3			
6	MAT	728 31-0001	protidešťová žaluzie samotížná s napojením na potrubí D100 a 125, Inox	kus	3		0,000200	0,000600
7	PSV	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m ²	kus	3			
8	MAT	728 41-0001	Sténová mřížka na potrubí pr. 100 a 125mmmm	kus	3		0,000200	0,000600
9	PSV	728112112R00	montáž Spiro potrubí průměru do D200mm	m	5			
10	MAT	429 81161.R	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m	kus	1		0,001000	0,001000
11	MAT	429 81162.R	Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m	kus	2		0,001000	0,002000
12	PSV	970-01	doplnění spínání ventilátoru v umýárně ručním tlačítkem a doběhem 2-20min paralelně k hygrostatu, hygrost, tlačítko, doběh + kabeláž	kpl	2		0,001000	0,002000
celkem navýšení							bez DPH	

Zodpovědný projektant:

Ing. Filip Šimmer, Markův kopec 442, Meziboří, IČO 74386271
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, specializace
technická zařízení, číslo autorizace 0401794



