

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Ladova v Litvínově**
systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P25V00000009

veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na stavební práce

Zadavatel Město Litvínov se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručené v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek v souladu s § 98 zákona zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele.

Vysvětlení ZD č.1 – dotaz účastníka

V TZ SO 01 je v rámci skladby konstrukce komunikace uveden text „Obalové kamenivo ACO 16 110mm“, zatímco ve vzorovém řezu a ve VV je uvedeno:

31	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 177,000
37	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	3 177,000

Podle TP 170 skladba odpovídá konstrukci D1-N-2 IV/PIII, což také není uvedeno v TZ. Žádáme Zadavatele, aby upřesnil a sjednotil v podkladech konstrukční vrstvy.

Vysvětlení ZD č.1 – odpověď zadavatele

Položky 31 a 37 Soupisu prací (list SO 01 - Komunikace) uchazeči ocení tak, jak je uvedeno v rozpočtu, kde je to správně. V TZ je obalované kamenivo také uvedeno v tl. 110mm, v rozpočtu je rozděleno do dvou položek.

Vysvětlení ZD č.2 – dotaz účastníka

V TZ SO 02 je uvedeno „Vodorovné dopravní značení bude provedeno barvou a poté nástřikem (strukturální plasty 3 kg/m²) bílé barvy s reflexní úpravou.“ Ve VV je uvedeno pouze DZ stříkaným plastem retroreflexní a předznačení.

Žádáme Zadavatele, aby sjednotil požadované provedení vodorovného dopravního značení.

Vysvětlení ZD č.2 – odpověď zadavatele

Zadavatel změnil Přílohu č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací, list 01 - Komunikace, doplněním nových položek č. 74, 75 a 76, týkajících se vodorovného dopravního značení stříkaného barvou, následovně:

74	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	342,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/915121111</small>								
75	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	174,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/915121121</small>								
76	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/915131111</small>								

Položky následující po nově doplněných položkách byly přečíslovány.

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do dne **1. 4. 2025 do 9:00 hod.**

Upozornění Zadavatele

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na shora uvedené došlo ke změně dokumentu

Příloha č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací.
Nové znění tohoto dokumentu je uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Litvínově, dne 20.03.2025

Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje