

STÁVAJÍCÍ SM
BET. ZÁKLAD BUDE
DEMONTOVÁN

STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD ELEKTRO DO R1

PŘÍVOD ELEKTRO
ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADOČE
OVLAĐANÍ – STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ VE 3 SEKČÍCH
(NÁHRADENO NOVÝMI PŘÍKRY)

STÁVAJÍCÍ SM
BET. ZÁKLAD BUDE
DEMONTOVÁN

– W1, W2, W3
– CRY – J 4x6,00
– R3 – SM

3x CRY-J4x6,00
FeZnØ10

IX SP
IX SR3B

IX SP
IX SR3B

IX SP
IX SR3B

SM-3

SM-2

SM-1

STÁVAJÍCÍ SM
BET. ZÁKLAD BUDE
DEMONTOVÁN

SM-5

SM-6

FeZn 30x4
l = 125m

IX SP
IX SR3B

IX SP
IX SR3B

IX SP
IX SR3B

1569/6

1569/37

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R3

BETONOVÝ ZÁKLAD NOVÉHO OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU
POZICE NOVÉHO SM

UZEMNĚNÍ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU

PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ

UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ FeZn 30x4

VÝŠKA STOŽÁRU HL250/15M

3. ČÁST DŘÍKU

2. ČÁST DŘÍKU

1. ČÁST DŘÍKU

HL250BOX
na vyžádání

Ø250mm

INVESTOR: Město Litvínov náměstí Míru 11, 436 06 Litvínov				PROJEKTANT: JIŘÍ TOMAN-Projektim STRÁČENSKÁ 614, ŠTĚPÍ 411 08 IČ: 627 74 271			
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	J. TOMAN	KONTROLA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	HIP	ING.ARCH. V.DROBNÝ
AKCE		REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ LITVÍNŮV					
OBSAH PŘÍLOHY		IO-01 – OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ					
PŮDORYS HŘIŠTĚ		DOKUMENTACE					
		MĚŘÍTKO					
		DATUM					
		ČÍSLO KOPIE					
		ČÍSLO PŘÍLOHY					
		IO-01.2					