

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

„Výměna protipožárních dveří na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově“

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: **P25V00000110**

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „**Výměna protipožárních dveří na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově**“ jejíž zadávání bylo zahájeno dne 23. 9. 2025 pod systémovým číslem zakázky P25V00000110 (dále jen „**Zakázka**“) od dodavatelů dne **30. 9. 2025** zprávy s předmětem požadavků:

1. Dotaz k zadávací dokumentaci

Dobrý den, prosím o upřesnění zadávací dokumentace v následujících bodech:

1) položka č. 10 / 2.PP prostor pod schody

ve znění je požadavek na povrchovou úpravu křidel CPL o tl. 0,2mm, přičemž v základním popisu požadujete splnění požární odolnosti značením EI 30 DP1 C-S/P, kdy část označení "DP1" označuje dle klasifikace dveře nehořlavé a mělo by tedy být křídlo z kovového materiálu.

Z jakého materiálu tedy mají být dveře, prosím, vyrobeny?

2) položka č. 12 / Schodiště "C" 1.PP trafostanice

uvádíte ve specifikaci aktivní křídlo šíře 2500 mm, dle schématu však je aktivní křídlo 1200mm, jaká informace je tedy, prosím, směrodatná?

3) položka č.9 / 1.PP Chodba

ve specifikaci není uveden přesný požadavek na velikost prosklení pasivního/aktivního křídla (pouze max plocha) - je možné tedy navrhnout rozměry a umístění do dveří dle technickým možností naší konstrukce (max plochy budou zachovány)?

4) prosím o specifikaci výšky okopových plechů u daných položek a specifikaci požadované povrchové úpravy plechu(leskl, kartáčovaná nerez)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

Vysvětlení ZD č. 1 - oznámení zadavatele:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

Dotaz č. 1

položka č. 10 / 2.PP prostor pod schody

ve znění je požadavek na povrchovou úpravu křidel CPL o tl. 0,2mm, přičemž v základním popisu požadujete splnění požární odolnosti značením EI 30 DP1 C-S/P, kdy část označení "DP1" označuje dle klasifikace dveře nehořlavé a mělo by tedy být křídlo z kovového materiálu. Z jakého materiálu tedy mají být dveře, prosím, vyrobeny?

Odpověď k bodu č. 1

Dveře by měli splňovat požadavky EI 30 DP1 C-S/P.

Citace – Požárně bezpečnostního řešení = Požární uzávěry: hala bude požárně vymezena vč. CHUC „B“, budou osazeny požární uzávěry s odolností EI 30 DP3-C-S s průhledem velikosti 0,6m². Materiál ponecháme na zhotoviteli. Přesné požadavky jsou popsány v příloze č. 9 ZD – Technická specifikace.

Dotaz č. 2

2) položka č. 12 / Schodiště "C" 1.PP trafostanice

uvádíte ve specifikaci aktivní křídlo šíře 2500 mm, dle schématu však je aktivní křídlo 1200 mm, jaká informace je tedy, prosím, směrodatná?

Odpověď k bodu č. 2

Přesné požadavky jsou popsány v příloze č. 9 ZD – Technická specifikace. Aktivní křídlo dle nákresu je 1200mm.

Dotaz č. 3

3) položka č.9 / 1.PP Chodba

ve specifikaci není uveden přesný požadavek na velikost prosklení pasivního/aktivního křídla (pouze max plocha) - je možné tedy navrhnout rozměry a umístění do dveří dle technickým možností naší konstrukce (max plochy budou zachovány)?

Odpověď k bodu č. 3

Umístění skla by mělo korespondovat s ostatními „prosklenými“ protipožárními dveřmi na stadionu. Velikost prosklení je minimálně 0,6 m2 – čiré průhledné sklo.

Dotaz č. 4

4) prosím o specifikaci výšky okopových plechů u daných položek a specifikaci požadované povrchové úpravy plechu (leskl, kartáčovaná nerez)

Odpověď k bodu č. 4

Přesné požadavky na okopové plechy jsou specifikované v Příloze č. 8 ZD – Soupis prací body 14 a 15.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 14. 10. 2025 do 10:00 hodin**.

V Litvínově, dne 6. 10. 2025

Za Zadavatele

Ing. Karel Mutinský,
Vedoucí oddělení správy a evidence majetku
Odbor nakládání s majetkem