

LEGENDA ZARŽIVENÍ :

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTSKÉ BAZÉNY


- | | | |
|-----|---|------|
| D1 | VERKŮLNÍ OKRUHLAKU ČERPADLO S integrovaným vysokým filtrem a s frekvencí měnění 7,5 kW, 1,450 ot./min., Q = 118 m ³ /h, H = 14 m, 400 V / 50 Hz, sítě / výtlak: DN 150 / DN 100 | 2 ks |
| D2 | (rozt. UNIBAD 200-227/07554-W2 + měnič frekvence Danfoss Aquo Drive FC202 7,5 kW) NOVÝ PÍSKOVÝ FILTR Ø230mm, PRÁNI VODU Q=130 m ³ /h, v=30m ³ /h/m ² , pŕp. Ø160 | 1 ks |
| D3 | (STAVADLO OPRAVOVANÝ FILTR BUDE NAHRANÝ NOVÝM) NOVÝ PÍSKOVÝ FILTR Ø160mm, PRÁNI VODU Q=650 m ³ /h, v=30m ³ /h/m ² , pŕp. Ø110 | 1 ks |
| D4 | CHLOVČE – ZRCHOUOVACÍ ČERPADLO s samosvouto odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo – technopolymer A, třídel – nerez AISI 416, 1x220–240V, 0,44/0,12kW, 3,12A, Q=0,72 m ³ /h, 3 bar | 1 ks |
| D5 | SYSTÉM ČIŠTĚNÍ DEŠŤOVÉHO BAZÉNU | 1 ks |
| D6 | MĚŘÍCI A DÁVKOVACÍ STANICE PRO DEŠŤOVÝ BAZÉN » Cl, pH, ORP, teplota, 230V, 10A | 1 ks |
| D7 | DÁVKOVACÍ ČERPADLO korektnu pH magnetické membránové čerpadlo, 230V, 50/60Hz, 30W, IP65 (napojeno z MD5) | 1 ks |
| D8 | DÁVKOVACÍ ČERPADLO KOAGULANTU, peristaltické čerpadlo, 230V, 50/60Hz, 18W, IP65 | 1 ks |
| D9 | ČERPADLO PRO OBERV VZORKOVÉ VODY z DEŠŤOVÉHO BAZÉNU NA ODSOU MĚŘ – 4m ³ /h, 230V, 0,46/0,23kW | 1 ks |
| D10 | VODOMĚR PRO DOPROSTĚBNÍ VODY DO AJ, POMALUJIZM/VATELNÝ VENTIL SE SERVOPOHONEM DNŠO | 1 ks |
| D11 | SYSTÉM HLADIN HLADIN V AKUMULAČNÍ JIMCE | 1 ks |
| D12 | PŘENOSNÉ POKROKÉ KALOVÉ AKUMULAČNÍ JIMKY | 1 ks |

ČERPADLA ATRAKCÍ DĚTSKÉHO BAZÉNU / ATRAKCE :

- | | |
|-----|--|
| A01 | ČEPADO AIRKACI – SKUZAČKA č. 1 – 0,60/0,43 kW, 230/400 V, Q=83 m ³ /h, H=10m vs. příp. ø50 |
| A02 | SKUZAČKA č. 1 – DEŠŤÁK DVOUSKUZAČKA 2x4,1m, startovací výška 1,150m 1 min. 2x0,2 m ³ /h |
| A03 | AIRI VODNÍ JEZEK – Ø273mm, NEREZ AISI316L 1 7 m ³ /h, připojení 2", vč. kotvení k zabetonování, těsnění o spojovacích |

OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ :

- [illegible]



DĚTSKÉ BAZÉNY

INVESTOR :	ZAK. ČÍSLO: POR 01.08.2025		MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 00 6691 6355 DIČ CZ 7404195678
SPORTS s.r.o. Jiráskova 413, 436 01 Litvňov	OBEC : Litvňov DATUM: 08 /2025 FORMÁT : A2+		
STUPĚN: PROJEKT	POČ. VYHOVOVENÍ : 2		Sledek Tůňků 148, 751 16 Tůňkov Kontakt: DENISOVA 2916/9, 752 02 Přerov
STAVBA: Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu Identif. koupaliště Litvňov			Zodp. proj. Michal POSPÍŠIL Výpracoval Lucek Mosárková
Část: D1.4. Technologické části Název výkresu: TECHNOLOGICKÉ SCHEMA DĚTSKÝCH BAZÉNŮ			Autoriz. osoba ING. Z. TILBEROVA MĚŘÍTKO : Č. VÝKRESU : M 1:100 D1.4 - 07

LEGENDA POTRUBÍ :

- [illegible]