

V Boskovicích dne 8. prosince 2025

Věc: Zadávací řízení - „Revitalizace areálu koupaliště Koldům“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené v otevřeném zadávacím řízení dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), pod názvem „Revitalizace areálu koupaliště Koldům“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Dle seznamu PD má být její součástí i část D.1.4.a Elektroinstalace. Tuto jsme v předané PD nenalezli. Žádáme zadavatele o doplnění PD a ZD o část elektro.

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení poskytuje projektovou dokumentaci pro část elektro.

Dotaz:

V předloženém VV jsou uvedeny při specifikaci dílčích položek výkresy č. D.1.2.34 až D.1.2.37. Tyto výkresy jsme v předložené PD nenalezli. Žádáme zadavatele o jejich doplnění nebo úpravu odkazů ve VV, kde jsou uvedeny tak, aby bylo možné tyto položky ocenit.

Odpověď

Dokumentace technické pomoci vznikla přepracování původní projektové dokumentace a označení některých výkresů nebylo ve VV opraveno.

Výkresy D.1.2.-34 až 37 v dokumentaci skutečně nejsou a jsou nahrazeny výkresy s jiným číslováním.

D.1.2.-34 se jedná o Armaturní šachtu AŠ1 a Vodoměrnou šachtu VŠ1, které najdete detailně na výkresech D 1. 2. - 20 a 21 D-1.2.-35 - původní výpis výrobků – nově Výpis výrobků D.1.2.-33

D.1.2.-36,37 - zde se jedná o prostupy konstrukcemi, které jsou zřejmé na půdorysech a řezech. Prosíme tedy o nacenění položek dle specifikací Výkazu výměr.

Dotaz:

1. Zadavatel požaduje použít a dodat nerezové přelivové žlaby. Toto řešení je na základě našich dosavadních zkušeností nevhodné kvůli těsnícím vlastnostem „folie-nerez“. Prosíme o zvážení zadavatele varianty betonového žlabu s potaženou folií. (182)

Odpověď

V TP dětských bazénů je detail napojení fólie na nerezový žlábek. Zadavatel požaduje nerezový žlábek. U plaveckého bazénu bude použit obdobný systém napojení.

Dotaz:

2. Zadavatel požaduje spoje PE potrubí „na tupo“. V tomto případě je použití elektro tvarovek vhodnější. Prosíme o stanovisko. (7+9+11)

Odpověď

Spoje PE "na tupo" – byla použita nevhodná položka. Zadavatel sděluje, že budou použity elektrotvarovky. Zadavatel předpokládá změnu rozpočtu.

Dotaz:

3. Domníváme se, že u čerpadla odběru vzorků není elektro magnetický ventil pro uzavření potrubí. (139 + 161)

Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že na okruhu odběru vzorkové vody jsou pouze uzávěry a zpětnou klapku. Bezpečností solenoid proti průtoku vody při výpadku proudu bude doplněn. Zadavatel předpokládá změnu rozpočtu o instalaci selenoidu.

Dotaz:

4. Neshledali jsem u laminátového filtru specifikaci. Požaduje zadavatel filtraci kolektorovou či s filtračním dnem s tryskami? (158)

Odpověď

Zadavatel potvrzuje, že požaduje bazénový laminátový pískový filtr vícevrstvý pro veřejné bazény, praní vodou (kolektorová filtrace), výška filtrační náplně min. 1 m, prac. tlak 2,5kg/cm², vč. bočního víka pr. 225mm, vč. odvzdušnění. U náhrady stávajícího opravovaného filtru, zadavatel požaduje období stávajícího filtru.

Dotaz:

5. Nenalezli jsem u filtračního písku stanovenou frakci a hrubost. Prosíme o doplnění. (170)

Odpověď

Zadavatel sděluje, že frakce písku bude dle konkrétního typu filtru, dle specifikace výrobce dodaného filtru

Dotaz:

6. U demontáží technologických zařízení není specifikován počet a druh zařízení. Prosíme o doplnění. (174)

Odpověď

Zadavatel doporučujeme účastnit se prohlídky staveniště k analýze rozsahu demontážních prací (jedná se o dmtž ve strojovně – potrubí, kovová podesta a schodiště).

Dotaz:

7. Nenalezli jsem u přelivových mřížek (Roll) požadovanou barvu. (rohy jsou dostupné jen v bílém provedení) (2.K)

Odpověď

Zadavatel požaduje bílé mřížky.

Dotaz:

8. Zadavatel neuvádí konkrétní metodu u geotextýlie pod folii. Jedná se o zažehlenou metodu? Tuto u veřejných bazénů doporučujeme. Prosíme stanovení požadovaného způsobu. (67.K)

Odpověď

Při fóliáži bazénů se standardně používá zažehlená geotextílie.



Mgr. Martin Budiš
pověřená osoba