

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

„**Pasportizace dešťové kanalizace města Litvínova II.**“

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: **P25V00000149**

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „**Pasportizace dešťové kanalizace města Litvínova II.**“ jejíž zadávání bylo zahájeno dne 12. 12. 2025 pod systémovým číslem zakázky **P25V00000149** (dále jen „**Zakázka**“) od dodavatelů dne **17. 12. 2025** zprávy s předmětem požadavků:

1. Dotaz k zadávací dokumentaci

Dotaz č. 1

Vážení,

obracíme se na Vás s žádostí o dodatečné informace ohledně veřejné zakázky "Pasportizace dešťové kanalizace města Litvínova II."

Rádi bychom se Vás doptali na následující bod:

Na str. 3: "Finalní dokumentace bude dodána": B. V tištěné podobě: PASPORT, resp. jeho dokumentace, bude tedy obsahovat...poslední odrážka....**"Zjednodušenou výkresovou dokumentaci"**.

Co si prosím představujete pod pojmem "zjednodušená výkresová dokumentace" ? Co by měla obsahovat?

Děkujeme Vám za zodpovězení dotazu

Dotaz č. 2

Vážení,

dovolím si upřesnit náš dotaz. Ve Vámi zmiňované vyhlášce č. 131/2024 Sb., v příloze č. 11 je uvedeno: *Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů, místností a zařízení.*

V souvislosti s pasportem dešťové kanalizace, je tím myšleno např. podélný profil, půdorysná situace, příčné řezy ?

Děkuji Vám

Vysvětlení ZD č. 1 - oznámení zadavatele:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

Dotaz č. 1

Rádi bychom se Vás doptali na následující bod:

Na str. 3: "Finalní dokumentace bude dodána": B. V tištěné podobě: PASPORT, resp. jeho dokumentace, bude tedy obsahovat...poslední odrážka....**"Zjednodušenou výkresovou dokumentaci"**.

Co si prosím představujete pod pojmem "zjednodušená výkresová dokumentace" ? Co by měla obsahovat?

Odpověď k bodu č. 1

Zjednodušená výkresová dokumentace by měla obsahovat: zakreslené liniové stavby, podélný řez se záznamem výšek potrubí včetně horních a spodních výšek revizních šachet, záznam o profilu potrubí, příčný řez. Situační zákresy požadujeme v měřítku 1:500.

Specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na str. 2 bod 3.

Dotaz č. 2

Vážení,

dovolím si upřesnit náš dotaz. Ve Vámi zmiňované vyhlášce č. 131/2024 Sb., v příloze č. 11 je uvedeno:
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů, místností a zařízení.

V souvislosti s pasportem dešťové kanalizace, je tím myšleno např. podélný profil, půdorysná situace, příčné řezy ?

Děkuji Vám

Odpověď k bodu č. 2

Souvisí s dotazem jedna. Ano je myšleno podélný profil, příčné řezy....

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek je do **5. 1. 2026 do 10:00 hodiny**.

V Litvínově, dne 18. 12. 2025

Za Zadavatele

Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.
Vedoucí odboru nakládání s majetkem