







MĚŘ, KOV




POZNÁMKY:

- PROSTUPY OCELOVÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 168MM.
- PROSTUPY MĚDĚNÉHO POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 89MM.
- NEPOUŽÍVAT U PROSTUPŮ PRO KABELOVÉ TRASY
- NEPOUŽÍVAT V MÍSTECH TRVALÉ TLAKOVÉ VODY
- DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ UCPÁVKY – IZOLOVANÁ NEHOŘLAVÁ POTRUBÍ
- OPATŘETE TRUBKY IZOLACÍ Z MINERALNI PLSTI MIN. TLOUŠTKY 30MM DO VZDALENOSTI 500MM OD PROSTUPU (NA OBĚ STRANY).
- POŽÁRNÍ ODOLNOST AŽ 120 MIN, VŠECHNY ÚPRAVY PROSTUPŮ ŘEŠIT DLE PBŘ
- PŘED REALIZACÍ VŽDY OVĚŘIT SPRÁVNOST NÁVRHU V KONKRÉTNÍCH PROSTUPECH S OHLEDEM NA PBŘ

- LEGENDA:
-  – MINERÁLNÍ PLS ť VNĚJŠÍ  $\geq 45\text{kg/m}^3$
  -  – MINERÁLNÍ PLS ť VNITŘNÍ  $\geq 45\text{kg/m}^3$
  -  – PROTIPOŽÁRNÍ ELASTICKÝ AKRYLÁTOVÝ TMEL
  -  – BETON, ŽELEZOBETON, ZDIVO, SDK

POZNÁMKA


- VEŠKERÉ NÁVRHY PROSTUPŮ JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ POŽADAVKY JSOU PŘEDMĚTEM POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ



REVIZE	Č.	Popis	Datum

±0.000 m = 314.480 m.n.n. Bpv		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv	SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MĚÚ v Litvínově, čp 12, Náměstí Míru			
INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Město Litvínov		Ing. Antonín Wachtel	
Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov			
MÍSTO STAVBY: MĚÚ v Litvínově, Náměstí Míru 12, 436 01 Litvínov		Ing. Antonín Wachtel J. A. Komenského 499/6 Most PSČ 434 01	IČO: 13455087 DIČ: CZ6304061577 +420 777 302 752 wachtela@seznam.cz

#### ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	RAZÍTKO:	 <b>www.jampl.cz</b>  JAMPL-PSV s.r.o. IČ: 25014081 Prunéřov 386 DIČ: CZ25014081 Kadaň +420 602 246 586 PSČ 432 01 bim@jampl.cz	
KONTROLOVAL:			
VYPRACOVALI:			
Bc. Lukáš Staník		Č. ZAK.:	719 204/R
Bc. Nikola Šťastná, Bc. Lukáš Staník			

#### ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍČÁST	PARÉ:	STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	03/22
		FORMÁT:	A3
VÝKRES:			Č. VÝKRESU:
PROSTUPY - MĚŘ, KOV			D1.1.DET05
		MĚŘÍTKO:	1:5

REPROGRAFIE: B: 24 ČB: 12 Rozměry výkresu: 297 mm x 420 mm, Plocha výkresu: 0,125 m², Počet formátů A4: 2,0 ks

NAKLÁDÁNÍ S TÍMTO MATERIÁLEM PODLEHÁ ZÁKONU Č. 121/2000 SB. "O PRÁVU AUTORSKÉM". KOPÍROVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT NEBO JEJICH ČÁSTÍ JE MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM ZPRACOVATELE PROJEKTU.