

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Název veřejné zakázky:

Adaptace prostor a zateplení budovy Městského úřadu Litvínov, č.p. 12, náměstí Míru

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P26V00000003

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení v podlimitním režimu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Město Litvínov se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručené v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek v souladu s § 98 zákona zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti dodavatele.

Vysvětlení ZD č.1 – dotaz účastníka

Ve slaboproudých rozvodech je část zabezpečení. Dle projektové dokumentace je plán zadavatele doplnění stávajícího zabezpečení.

Doplň zadavatel informaci o jaký systém (typ a typové číslo modelu) se jedná a doloží že je systém funkční (např. revizí)?

Vysvětlení ZD č.1 – odpověď zadavatele

V současné době je v objektu provozován EZS systém s ústřednou Digiplex EVO 192 ver. 7.52. Systém je plně funkční. Na systém se dělají každý půlrok pravidelné prohlídky.

V Litvínově, dne 19.01.2026

Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje