



LEGENDA ZNAČEK A ČAR

- kabel CHKE-R, průřez vodiče 1,5
- kabel CHKE-R, průřez vodiče 2,5 a více
- svazek více kabelů
- vodič pospojovaný CTV10, není-li dále jiny typ
- průřez do patra, vedení jednoho či více kabelů
- rozváděč
- vyplínací jednotkový, IP20, IP44
- plísníací stříhací, IP20, IP44
- vyplínací stříhací
- vyplínací dvouokružový
- ochranné pospojování
- čidlo
- záruka 230V, IP44
- odvětrávání, doplněno o rle se požadavky
- vyplnění

POZNÁMKY

- POZN 1
- V prostoru bude provedena výměna osvětlení za nové z důvodu instalace nových podhledů. Nová svítidla budou napájena v místě původního svítidla.
- POZN 3
- V prostoru bude provedena výměna osvětlení a zásuvkových závodů v budově napájena v místě stávajícího výměníku (rozvodní skříňka) a dle prvního svítidla v jable. Mezi svítidly pak budou instalovány nové (elektronické) svítidla.

POZNÁMKY

SVÍTIDLA

- A svítidlo LED 32W/4800lm 4000K, vestavné 600x600, LED PANEL-MIKRO, IP40
- C svítidlo LED 23W/3167lm 4000K, vestavné, kulová, IP40
- G1 svítidlo LED 23W/3167lm 4000K, přisazené, kulová, IP40
- N svítidlo rozsvětlovací, vestavné, LED 2,5W
- N1 svítidlo rozsvětlovací, přisazené, LED 2,5W, s plísníkem

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAV	RESLIT
T. Bělina	T. Bělina	T. Bělina
INVESTOR	Město Litvínov, Městské nám. 11, Litvínov	
KOLA	Ústředí	OBEC - Litvínov
OSVĚT. PR.	DI 4f - Elektronické a ochrana před bleskem	
AKCE		
ZAK. Č.	028/2021	KOPIE
FORMÁT	A4	
DATA	10/2025	
STUPEŇ	DPS	
MĚŘÍTKO	1:50	
OSAH	Půdorys elektroinstalace 3. NP	D1.4f-08
VYKRES Č.		