

Vysvětlení zadávací dokumentace č.7

Název veřejné zakázky:

Adaptace prostor a zateplení budovy Městského úřadu Litvínov, č.p. 12, náměstí Míru

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P26V00000003

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení v podlimitním režimu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Město Litvínov, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „**Zadavatel**“) obdržel k výše uvedené veřejné zakázce od dodavatele dne 17.02.2026 zprávu s předmětem „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“ (dále jen „**Dotaz dodavatele**“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona sděluje k uvedené Žádosti následující:

I. Vysvětlení a/nebo změna ZD č.43

Dotaz dodavatele

MaR položka č. 71 - úprava rozvaděče. Žádáme o upřesnění o jaký rozvaděč se jedná?

Odpověď zadavatele

Jedná se o rozvaděč H1 R3A. Schéma rozvaděče H1 R3A je součástí souboru „MeU Litvinov výkresy revize.pdf“ (str. 26), v části Příloha č.9 ZD – PD MaR, PBR. U tohoto výkresu je uvedeno PŘÍVOD A JIŠTĚNÍ V ROZVADĚČÍ H1 R3A. V rozvaděči budou odpojeny čtyři kabely napájení stávajících čerpadel v prostoru PS (předávací stanice).

V Technické zprávě MaR (soubor „MU Litvínov.doc“ v části Příloha č.9 ZD – PD MaR, PBR) je popsán takto:

RA 15 - Rozvaděč VZT

Stávající rozvaděč vzduchotechnické jednotky bude zachován a upraven dle potřeby nové řídicí jednotky. Silové vývody budou vesměs zachovány. Demontována bude stávající řídicí jednotka a nahrazena jednotkou novou. Přívod do rozvaděče je zachován stávající z rozvodnice H1 R3A, která bude zachována beze změny.

V Litvínově, dne 20.02.2026

Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje