

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č.10

Název veřejné zakázky:

Adaptace prostor a zateplení budovy Městského úřadu Litvínov, č.p. 12, náměstí Míru

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P26V00000003

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení v podlimitním režimu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel Město Litvínov, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) obdržel k výše uvedené veřejné zakázce od dodavatele dne 20.03.2026 zprávu s předmětem „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“ (dále jen „Dotaz dodavatele“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona sděluje k uvedené Žádosti následující:

I. Vysvětlení a/nebo změna ZD č.52

Dotaz dodavatele

LOP - OKNO SE STAVEBNÍ HLOUBKOU 72 mm A S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍN - to je minimální hloubka a nebo to musí být přesně ?

Odpověď zadavatele

Ano, u uvedené stavební hloubky se jedná pouze o minimální rozměr.

II. Vysvětlení a/nebo změna ZD č.53

Dotaz dodavatele

PVC okna - stavební hloubka 70 a minimální požadavek na SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w=0,8$ W/M2k (při této hloubce okna toto nelze dodržet), můžeme osadit oka s širším rámem min 82mm ?

Odpověď zadavatele

U PVC oken se u požadované stavební hloubky jedná o minimální rozměr. Po osazení oken je důležité dodržet min. požadovaný součinitel prostupu tepla.

III. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému upřesnění zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do dne **2. 4. 2026 do 9:00 hod.**

V Litvínově, dne 23.03.2026

Schválil: Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje