

Akce: „MŠ Gluckova v Litvínově“

**Kompletní výměna výtahu za nový - technická specifikace výtahu :**

<b>Typ</b>	BKG 100.30/9 malý nákladní výtah se zakázanou dopravou osob		
<b>Nosnost</b>	100 kg		
<b>Rychlost</b>	0,45 ms-1		
<b>Šachta</b>	minimální rozměry š.870 x hl.580 mm - zděná, vnitřní rozměr		
<b>Zdvih</b>	3300 mm		
<b>Prohlubeň</b>	<b>0,0 mm</b>		
<b>Hlava šachty</b>	Min.2690 mm		
<b>Stanice</b>	3		
<b>Nákladíště</b>	3 označení <b>1, 2, 3</b>		
<b>Kabina Podlaha Stěny Strop</b>	Rozměr pro danou šachtu š.550 x hl 400 x v. 800 mm - neprokládací kabina, NEREZ	Provedení	MINI CARGO
	Plech	Provedení	NEREZ BRUS
	Plech	Provedení	NEREZ BRUS
	Plech	Provedení	NEREZ BRUS
<b>Dveře kabinové</b>	Bez dveří	Provedení	
<b>Ochrana nákladu proti posunutí</b>	Nerez zvýšené hrany na policích proti posunutí nákladu ke stěně,3ks		NEREZ BRUS
<b>Dveře šachetní</b>	Dvoudílné svisle posuvné bariéry Světlý rozměr š.550 x v.800mm Obslužná výška parapetu: 700mm -800 mm Požární odolnost EW 15 DP1	Provedení	NEREZ BRUS
<b>Stav. Dveřní Otvor</b>	Čelní stěnu v nejvyšším nákladíšti je nutné ponechat před montáží otevřenou na výšku podhledu – stavební dokončení až po montáži výtahu/např.SDK/		
<b>Strojovna</b>	V horní části šachty ,		
<b>Přístup do strojovny</b>	přístup po odnímatelném žebříku(v dodávce), dveře jednokřídlové - nerez		
<b>Pohon</b>	H6, trakční převodový, nosná lana 3x průměr 6,5 mm		
<b>Příkon</b>	3x400V/50Hz; 0,75kW		
<b>Rízení</b>	Jednoduché vnější , přivolání-odeslání, signalizace „v jízdě“ , klec ve stanici		
<b>Prostředí</b>	<b>Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-5-51,odst.2.TAB 51A s ohledem na ČSN 81-1-čl.0.3.15- (požadovaná teplota 5-40<sup>0</sup>C)</b>		
<b>Zachycovače</b>	<b>Bez zachycovačů, pod šachtou nesmí být podchozí prostory</b>		

**SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE:**

- výrobu výtahu vč. technické dokumentace
- dopravu
- montáž výtahu vč. předepsaných zkoušek
- osvětlení nákladíšť, výtahové šachty a strojovny dle ČSN norem
- vybavení šachty a strojovny dle ČSN norem (podružná rozvaděč, elektro, ovládání, odvětrání, ...)
- stavební práce nutné pro osazení výtahu do stávající šachty včetně případné úpravy šachty
- doplnění čelních stěn v nákladíštích a začištění usazených dveří výtahu po montáži(např. desky SDK)

**ZÁRUKA :**

- 48měsíců při odborném servisu