

SEVER Plus, s.r.o.

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne / Date: 9.7.2014

Naše zn. / Our ref.:

Soubor / File:

Vyřizuje / Disposition: Rauš Jan

MěÚ Litvínov

Iveta Dunovská – referent odb.investic

nám. Míru 11

436 91 Litvínov

Telefon / Phone number: 420/476 111 036

Fax / Fax: 420/476 753 021

E-mail / E-mail: raus.thlit@severplus.cz

Místo odeslání / Site: Litvínov

Datum / Date: 11.7.2014

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Akce : „Stavební úpravy MŠ Paraplíčko, ul.Gluckova 136,Janov“

V uvedeném místě stavby se nachází naše zařízení (sekundární topný kanál), které je zakresleno v situaci (viz příloha).

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení, na které se vztahují podmínky dané zákonem č.458/2000 Sb.(viz příloha).

SEVER Plus s.r.o.

Zámecká 32

418 01 Bílina

tel. 417 822 100-103

DIC: CZ25022024

IČO: 250 22 024

Bc. Jan Rauš

Bc. Rauš Jan

vedoucí TH Litvínov

Příloha : - Podmínky pro provádění činností v OP
- situace STK

Obchodní firma / Trade name:

Sever Plus, s.r.o.

Sídlo společnosti / Registered office:

Zámecká 32/2, 418 01, Bílina

IČ / Ident. number:

25022024

DIC / Tax ident. number:

CZ25022024

Krajský soud v Ústí nad Labem,

obchodní rejstřík, oddíl C, vložka 12414

The District Court in Ústí nad Labem,

Commercial Register, Section C, Inset 12414

**PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ STK**

Při realizaci stavby je nutné respektovat ochranné pásmo našeho zařízení stanovené zákonem č.458/2000 Sb., jehož šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení rozvodu ve vodorovné vzdálenosti měřeného kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení je zakázáno :

1. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Stavební činnosti, umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu a zřizování skládek.
3. Vysazování trvalých porostů.
4. Snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad rozvodem našeho zařízení.

V ochranných pásmech podzemních rozvodů je třeba dodržovat tyto podmínky :

1. Zhotovitel musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit příslušné pracovníky s jejich polohou dle výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení musí být prováděny ručně, dbát na neporušení nosných prvků STK, vnější ochrany izolace a vlastní izolace. V prostorech uložení potrubí nepřejíždět těžkou mechanizací.
3. Zhotovitel musí oznámit zahájení stavby příslušnému pracovníkovi SEVER Plus s.r.o. 5 dní před zahájením prací.
4. Před provedením zásypu (výkopu v ochranném pásmu našeho zařízení), bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu pracovníkem SEVER Plus s.r.o., na základě výzvy zhotovitele 3 dny před provedením zásypu.
5. Každé poškození našeho zařízení musí být neprodleně nahlášeno provozovateli.
6. Zhotovitel je povinen ukončení stavby nahlásit vedoucímu TH Litvínov , SEVER Plus s.r.o.

SEVER Plus s.r.o.
TH Litvínov Alešova č.p.947
dispečink : 476 111 036
mob. : 777 783 733

SEVER Plus s.r.o.
Žatecká 32
410 01 Bílina
tel.: 417 822 100-103
DIČ: CZ25022024
IČO: 459 72 024

Janek

