



Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Váš dopis : P14610043828
ze dne: 10.7.2014
Naše značka O14610085250/TPCZ/We
Složka 612006209
Vyřizuje: **Roland Weiss**
OTPČ Most
Pracoviště: **Dělnická 14**
P.O.Box 107, 434 72 Most
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 476 732 509, 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 15.7.2014

Město Litvínov
Městský úřad
náměstí Míru 11
436 01 LITVÍN OV

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Stavební úpravy objektu MŠ Paraplíčko Litvínov, ul.Gluckova 136, Janov		
Účel vyjádření:	Existence zařízení		
Zájmové území:	Okres: Most		
	Obec: Litvínov		
	Část obce, ulice, č.p.: Janov, Gluckova, 136		
	Katastrální území, parcelní číslo: Janov u Litvínova, 313, 577/6, 577/5		
Žadatel:	Město Litvínov, Iveta Dunovská		
Adresa, tel.,e-mail	476 767 615, fax: 476 767 601, Iveta.Dunovska@mulitvinov.cz		
Investor:	Město Litvínov		
Projektant:	Luboš Beneda		
Předchozí vyjádř.:	O13610034827/TPCZ/We	Ze dne 31.5.2013	

Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
---------------------	--

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řady do LT, PE do DN 150, ochranné pásmo 1,5m od potrubí**
- **Kanalizační řad PVC do DN 400, ochr.pásmo 1,5m od potrubí**

Uvedené zařízení je orientačně zakresleno v příloze, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na zařízení způsobenou svojí činností. Přípojky jsou ve vlastnictví napojených odběratelů, trasa přípojek není v naší evidenci.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz . Při dalším jednání doložit *protokol se zákresem o vytýčení sítě*.

V ochranném pásmu potrubí nelze realizovat nadzemní stavbu; nesmí na nezpevněném povrchu pojíždět těžká technika ; nesmí dojít ke snížení nivelety stávajícího povrchu. K řadům musí zůstat zachován příjezd pro techniku.

Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrch.úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén.

Na přípojce kanalizace bude pro provoz kuchyně v MŠ zřízen odlučovač tuků. Odvádění vod dešťových je řešeno zaústěním do dešťové kanalizace. Před napojení na kanalizaci požadujeme přizvat zástupce kanalizací Most , tel.724 123 743 , k prověření druhu kanalizace (splašková, dešťová) včetně provedení zápisu do stavebního deníku.

Při dodržení uvedených podmínek **souhlasíme** se stavbou Stavební úpravy objektu MŠ Paraplíčko Litvínov, ul.Gluckova 136, Janov.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss

referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.