



# Technické služby Litvínov s.r.o.

**S.K.Neumana 1521, 436 01 Litvínov**  
**IČO : 25423835, DIČ : CZ25423835**

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 25.8. 2014

Ing. Lucie Dvořáková  
S4A, s.r.o.  
Loupnická 176  
435 42 Litvínov

Vyřizuje: Technik VO  
Petr Erlitz  
Mobil: 734407225  
E-mail: [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)

**Věc: Vyjádření k existenci sítí VO**

**Akce: „MŠ Paraplíčko-revitalizace zahrady.“**

Technické služby Litvínov s.r.o. má v blízkosti zájmového území stavby uloženy kabely a zařízení veřejného osvětlení.

Požadujeme dodržení těchto podmínek.

- 1 – Před zahájením zemních nebo jiných prací investor zajistí přímo na staveništi vytyčení polohy podzemního vedení kabelové trasy veřejného osvětlení s tím, že je možná polohová odchylka + (-) 40 cm od vyznačené trasy.
- 2 – Při provádění prací učinit veškerá opatření tak, aby se těmito pracemi předešlo poškození vedení kabelové trasy veřejného osvětlení.
- 3 – Uvědomit Technické služby Litvínov s.r.o. o zahájení prací 15 dnů předem.
- 4 – Upozornit pracovníky při výkopu zemních prací na to, aby dbali co nejvyšší opatrnosti.
- 5 – Odkryté zařízení veřejného osvětlení musí být řádně zabezpečeno před poškozením, každé poškození musí být neprodleně naší společností nahlášeno. Veškeré náklady na opravu nebo přeložku kabelu a zařízení veřejného osvětlení hradí investor v plné výši.
- 6 – Zemina pod vedením musí být hutněna a před zakrytím vedení a záhozem musí být Technické služby Litvínov s.r.o. vyzvána k provedení kontroly vedení veřejného osvětlení, zda není viditelně poškozeno. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku.
- 7 – Musí být dodržena ČSN 736005 zemní práce a ČSN prostorová úprava vedení technického vybavení.
- 8 – Ukončení prací musí být písemně oznámeno Technickým službám Litvínov s.r.o.
- 9 – V příloze zasíláme orientační zakres kabelového vedení veřejného osvětlení.
- 10 – Zařízení a kabelové trasy veřejného osvětlení musí být respektované.

S pozdravem

V Litvínově  
Dne: 26.8. 2014

Technik VO: Petr Erlitz

S.K.Neumana 1521, 436 01 Litvínov  
IČO : 25 42 38 35  
s.r.o.  
Technické služby Litvínov

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí n/L., oddíl C, vložka 17505  
tel.: 476 111 921, 476 111 644 fax: 476 111 780 <http://www.tslitvinov.cz/>  
Bankovní spojení: KB Litvínov, č.ú.: 78-7166740297/0100

## Petr Erlitz

---

**Od:** Lucie Dvořáková <lucie.dvorakova@s4a.cz>  
**Odesláno:** 25. srpna 2014 8:19  
**Komu:** Petr Erlitz  
**Předmět:** Re: vyjádření k existenci sítí  
**Přílohy:** Bez názvu.jpg

Dobrý den, posílám.

Dne 22. srpna 2014 11:56 Petr Erlitz <[erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)> napsal(a):

Dobrý den

Potřebuji zakres kde to přesně bude.

**From:** Lucie Dvořáková [mailto:[lucie.dvorakova@s4a.cz](mailto:lucie.dvorakova@s4a.cz)]  
**Sent:** Friday, August 22, 2014 6:22 AM  
**To:** [erlitz@tslitvinov.cz](mailto:erlitz@tslitvinov.cz)  
**Subject:** Fwd: vyjádření k existenci sítí

Dobrý den,

prosím o vyjádření k existenci sítí - akce MŠ Paraplíčko - revitalizace zahrady. Důvodem je osazení asi 5 ks nových herních prvků na zahrádku mateřské školky. K.u. Janov č.p. 577/5 a 577/4.

Děkuji

Dvořáková

Bude mi stačit to poslat emailem. Chtějí mít projekt za týden hotov.

Bc.et Ing. Lucie Dvořáková  
S4A, s.r.o.  
jednatel a autorizovaný inženýr

Tel.: 608 830 872

