

| Název dokumentu                               | Dodatečná informace č. 3                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel</b>                              | SPORTaS, s.r.o.,<br>Se sídlem Jiráskova 413, Litvínov 436 01,<br>IČ: 25005430<br>zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590<br>zastoupený Ing. Miroslav Otcovský, jednatel |
| <b>Název VZ</b>                               | <b>Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Evid. č. zakázky na profilu zadavatele</b> | <b>P15V00000018</b>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Evidenční číslo ve VVZ</b>                 | <b>506024</b>                                                                                                                                                                                                                 |

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově:

Zadavatel doplňuje technické parametry, které musí splňovat podlaha sportovní plochy:

1. podlaha ve skladbě 8 mm pružná podložka z polyuretanu (ne recyklát z pneumatik)  
+ 2 mm polyuretanová vrstva, vč. laku
2. podlaha musí splňovat požadavky normy EN 14904
3. hodnota útlumu síly musí být při skladbě 8 + 2 mm minimálně 38 %

V Litvínově, dne 6.3.2015

Anna Egerová  
vedoucí provozu  
SPORTaS, s.r.o.