

Název dokumentu	Dodatečná informace č. 4
Zadavatel	SPORTaS, s.r.o., Se sídlem Jiráskova 413, Litvínov 436 01, IČ: 25005430 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590 zastoupený Ing. Miroslav Otcovský, jednatel
Název VZ	Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově
Evid. č. zakázky na profilu zadavatele	P15V00000018
Evidenční číslo ve VVZ	506024

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově:

Dotazy uchazeče ze dne 7.3.2015

- Je nutné, aby procesor podporoval rozlišení 2560 x 960 bodů, když LED obrazovka bude mít 800 x 576 bodů ?**
Odpověď zadavatele:
Ano, dle zadání 2560 x 960, z důvodu flexibility celého systému.
- Je nutné, aby procesor, jako samostatné zařízení, uměl konfigurovat obrazovku bez pomoci PC , přičemž PC je součástí dodávky?**
Odpověď zadavatele:
Ano, PC je koncipováno jako přehrávač, nikoliv pro servisní záležitost, konfigurace bez PC je uživatelsky nenáročná a flexibilnější. Pro eliminaci uživatelských chyb.
- Jaké vstupní signály, kromě časoměrných hodnot, připadají pro dané využití (ve sportovní hale) v úvahu ? (HD-SDI - pro HD kamery, SDI - pro běžné kamery, HDMI pro přehrávání digitálních signálů z PC nebo jiných přehrávačů, či jiné video /kompozitní, komponentní?)**
Odpověď zadavatele:
HD- SDI, SDI, HDMI, VGA, DVI a kompozitní, uvedené vstupy předpokládají možné připojení.

V Litvínově, dne 10.3.2015

Anna Egerová
vedoucí provozu
SPORTaS, s.r.o.