


POZNÁMKA:
POD KOMUNIKACEMI, POD PARKOVACÍMI PLOCHAMI A V KŘÍŽOVACÍCH S OSTATNÍMI SÍTĚMI ULOŽÍ KABEL DO CHRÁŇKOVÝCH KÓD 08110.
HLUBKA VÝKOPU POD KOMUNIKACEMI 1200mm, POD PARKOVÍŠTI 900mm, VE VOLNÉM TERÉNU A POD CHODNÍKY 700mm.



VEDOUČÍ PROJEKTANT	MIROSLAVA BENEŠOVÁ		BM ELEKTRO Inženýrská společnost Kpt. Jaroslava 606/91, 434 01 MOST tel. 604493917, mail: bm_elektro@centrum.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MIROSLAVA BENEŠOVÁ		
KRAJ - ÚSTECKÝ	OBEC - LITVÍNŮV		
INVESTOR: MĚSTO LITVÍNŮV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 01 LITVÍNŮV			
FORMÁT: A4			DATUM: 01/2015
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V SÍDLIŠTI JANOV V			STUPEŇ: rekonstrukce
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PROSTORU JANOV V LITVÍNŮV			ČÍSLO ZKAZKY: 02/2015
B. Inženýrské objekty			MĚŘITKO: 1 : 500
SITUACE - NOVÉ VO			Č. VÝKRESU: 03