

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:

„Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově 2015 - dodávka a montáž venkovních herních prvků – 2. zadávací řízení“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P15V00000079

Evidenční číslo ISVZUS: 511007

Dodatečná informace č.2:

Dotaz uchazeče:

Prosím o zjištění nutnosti materiálu kov 100*100, provedení v kovu máme 80*80. Vandalové nemají šanci zničit nosnou konstrukci.

A konstrukce 100*100 by je od případného ničení stejně neodradila.

Navíc konstrukce je zabetonovaná 80 cm do země. Pokud by něco zničili tak by zničili skluzavky, lana by nařezali apod. Akátová konstrukce je v průměru 15 cm široká, tudíž s ní nic neudělají.

Pro srovnání cena Herního prvku Akátová loď – 162.046,- bez DPH

Loď z kovu 100*100 – 227.000,- bez DPH

Což je více než 1/3 rozdíl. Na Hřišti za 1.500.000,- Vám to udělá přes 500.000,- zbytečně navrch.

Ideální řešení – akátové prvky a za nějakou rozumnou cenu nainstalovat kamery. Případně hřiště pojistit.

Odpověď:

Herní prvky byly vybrány z kovu a doplněny plasty, protože se jedná o prvky s vysokou životností a nulovou údržbou, které akátové nebo jakékoliv jiné dřevo nezaručí.

Cena je předmětem výběrového řízení. Není obecně plané, že by prvky z akátového dřeva byly levnější.

Zadavatel trvá u nosných ocelových konstrukcí herních sestav na profilu 100 x 100 mm z důvodů maximalizace životnosti. Výjimečně lze u konstrukčně méně náročných částí připustit modifikaci rozměrů za předpokladu certifikace.

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, OIRR

Schválil: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR

V Litvínově dne: 26.5.2015



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu