



„Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení“

Dodatečná informace zadavatele č.2

Zadavatel poskytuje upřesnění technické specifikace pro uchazeče o tuto veřejnou zakázku:

- a) Zemnicí drát o 10 mm ve výkopu spojí dva stožáry – týká všech stožárů v jednotlivých lokalitách
- b) Kabelové vedení bude uloženo v chráničce 50 mm v plném rozsahu, 30 cm od povrchu bude položena výstražná fólie
- c) Kabel bude uložený v pískovém loži cca 8cm.
- d) Před uvedením do provozu bude na el.zařízení provedena revize.

Další případné dotazy budou objasněny při prohlídce stavby dne 18.11.2015.

Uchazečům bude předána přesnější situace k akci - VO ulice PKH, Hamr – tato situace bude také zveřejněna.

V Litvínově dne 11.11.2015

Město Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Iveta Dunovská, OIRR