



„REKONSTRUKCE OPĚRNÝCH STĚN U CITADELY, LITVÍN OV“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz uchazeče:

Při provádění prací bude zapotřebí koordinovat práce s firmou (Euromont Group, a.s.), který provádí opravu objektu Citadela a bude osazovat zákrytové desky a zábradlí na opěrné stěně č. 1 a 2., ale ve výkazu výměr je počítáno s celkovým osazením opěrné stěny 1,2 i 3 to samé i u zábradlí. Dále z projektu není patrné, kam přijdou zákrytové desky vibrolisované?

Odpověď:

Projektová dokumentace od společnosti S4A z 08/2015 zpracovaná Ing. Lucií Dvořákovou (Sanace opěrných stěn u Citadely, Litvínov) v době zpracování projektu předpokládala osazení zákrytových žulových desek a zábradlí společností Euromont Group a.s., který byl zhotovitelem zateplení budovy v loňském roce. Toto se neuskutečnilo, ale text zůstal v TZ. Platí výkaz výměr, jehož součástí je osazení žulových desek a zábradlí v celkovém rozsahu. Proto výzva k podání nabídky obsahuje informaci, že materiál zábradlí i žulové desky má již zadavatel pořízen a uskladněn. Zhotoviteli budou vydány cca 4km od místa stavby. Jejich dopravu včetně nakládky zajistí zhotovitel (auto s rukou, zajištění nákladu, paletový vozík - viz. příloha).

Zákrytové vibrolisované desky budou osazeny na opěrnou stěnu č. 3. Ostatní stěny jsou se žulovou deskou.

Zpracoval: Dunovská, OIRR

Město Litvínov ④

Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

V Litvínově dne 20.4.2016