



Váš dopis zn.: P16610016701
ze dne: 4.3.2016
Naše značka: O16610044164/OTPCMO/We
Vyřizuje: **Roland Weiss**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111, 476 732 509
Email: info@scvk.cz
Datum: 16.3.2016

S4A,s.r.o.
Tylova 2098
436 01 LITVÍNOV

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce: | Záměr - Stavební úpravy části komunikace PKH u napojení na ul. Villovou v Janově |
| Účel vyjádření: | Existence zařízení ve správě SČVK |
| Zájmové území: | Okres: Most |
| | Obec: Litvínov |
| | Část obce, ulice, č.p.: Janov, Podkrušnohorská, od čp.145 k čp.137 |
| | Katastrální území, parcelní číslo: Janov u Litvínova, 989/1 |
| Žadatel: | S4A,s.r.o. , DIČ: 27296695 , Ing. Lucie Dvořáková , jednatel |
| Adresa, tel., e-mail | Loupanická 176, Litvínov 435 42; 608 830 872, lucie.dvorakova@s4a.cz |
| Investor: | Město Litvínov |
| Adresa, tel., e-mail | nám.Míru 11, Litvínov |
| Projektant: | Ing. Lucie Dvořáková |
| Vlastník dotčené IS | SVS |
| Předchozí vyjádření | |
| Platnost vyjádření: | <i>jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)</i> |

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.(SČVK) a jejich ochranná pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řad LT do DN 500, ochranné pásmo 1,5 m od potrubí**
- **Kanalizační řad BE nad DN 500, ochranné pásmo 3,5 m od potrubí**
(u potrubí nad DN 200, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se ochranná pásma zvětšují o 1 m)

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na info@scvk.cz ; tel. 840 111 111.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Tel.: 840 111 111 • Fax 417 562 585 • E-mail: info@scvk.cz • www.scvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465, u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

V ochranném pásmu potrubí nesmí na nepevněném povrchu pojíždět těžká technika ; nesmí dojít ke snížení a většímu navýšení nivelety stávajícího povrchu. Požadujeme dodržet při křížení a souběhu vzdálenosti mezi zařízeními min. dle ČSN 73 6005; nad nové zařízení umístit výstražný zákryt.

V ochranném pásmu potrubí nesmí být realizována nadzemní stavba; k zařízení ve správě SČVK musí zůstat zachován příjezd pro techniku.


Dle zák. 274/2001 Sb. §23 odst. 8 je investor povrchových úprav povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního nebo kanalizačního řadu mající vazbu na terén, s vědomím provozovatele zařízení.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

153



Roland Weiss
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

