

Váš dopis zn.: xxxxxx
Ze dne: 24.04.2014
Naše zn.: 201100-1181/2014

Vyřizuje: Bc. Moderová
Tel.: 474 636 662
Mobil:
E-mail: moderova@poh.cz

Luboš Prejza
SDP Litvínov, spol. s r.o.
Chudeřinská 44
436 01 LITVÍNŮV

Datum: 28.05.2014

Kontaktní
adresa: Závod Chomutov, Spořická 4949, 430 46 Chomutov

Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ulici Vilová v Litvínově – v k.ú. Janov u Litvínova



K Vaší žádosti ze dne 24.04.2014 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 05.05.2014, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

S vydáním stavebního povolení k výše uvedené akci **souhlasíme** za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Část stavby se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Loupnice, v jeho vymezené aktivní zóně záplavového území (AZZÚ). Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů ani ke vzniku bezodtokých míst.
3. V záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtokům velkých vod.
4. Pro dobu výstavby bude vypracován povodňový plán stavby.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, kompletní výměna stávajících obrub komunikací po pěší včetně výškového řešení, změna povrchu chodníků ze stávajícího dlážděného nebo živičného nebo betonového na dlážděný z betonové zámkové dlažby včetně odvodnění těchto komunikací na p.p.č. 198/22, 224/1, 200/15, 200/14, 198/39, 198/38, 198/37, 198/36, 190/1, 190/2, st.p.č. 146 v k.ú. Janov u Litvínova. Odvodnění komunikací je provedeno vyspádováním do odvodňovacích proužků, ze kterých jsou dešťové vody odvedeny soustavou nových uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. Na základě stížnosti občanů čp. 197 (nyní větev „B1“) na zatékání srážkových vod z komunikace na jejich pozemek bude stávající žlab zrušen, vozovka snížena o cca 10 – 15 cm, komunikace přespádována na severní stranu, tj. směrem od objektu, zprovozněn stávající žlab na konci vozovky, provedení nových konstrukčních vrstev komunikace. Přilehlý chodník bude zrušen. Stávající odvodňovací žlab na konci větve „C“ bude opraven výměnou betonových prefabrikovaných žlabovek. Délka prefabrikovaného žlabu je cca 21,50 m. Odtok z uvažované plochy činí v případě přívalového deště 31,8 l/s, z toho bude odváděno cca 10,5 l/s do Loupnice. Část stavby se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Loupnice v AZZÚ (IDVT 10100636) v ř.km 6,127 u soutoku s Janovským potokem. Investorem akce je Město Litvínov.

ČHP: 1-14-01-0055-0-00. Vodní útvar: ID 14422190, Loupnice po ústí do toku Bílina.



Povodí
Ohře

Povodí Ohře, státní podnik ②

závod Chomutov
Spořická 4949 Chomutov 430 46
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz

Ing. Petr Kaška
vedoucí technické skupiny
zástupce ředitele závodu Chomutov

201100-1181/2014/2

Příloha: PD z 02/2014

Rozdělovník

PŘ – VR

Provoz Teplice

vlastní

VHE 231 1-14-01-0160 GIS 795236/979474

Pro domo: konzultováno s Ř s.p. odborem VR Ing. Poláchem a provozem TP p. Kočendou