

## Ota Vettermann

---

**Od:** "Jednatelství KPL s.r.o." <jednatelstvi@kplsro.net>  
**Odesláno:** 24. října 2013 13:53  
**Komu:** vettermann@messor.cz  
**Předmět:** počet osob Penzion pro seniory EPS

Vážený pane inženýre,  
dle dnešní telefonické dohody potvrzuji, že kapacita penzionu Vodní 872, Litvínov nepřesáhne 50 osob.  
S pozdravem

Marketa Kolodziejová  
technická ředitelka

478 012 286  
773 639 667  
Krušnohorská poliklinika s.r.o.  
Žižkova 151  
436 01 Litvínov  
jednatelstvi@kplsro.net

Dne 24.10.2013 13:36, Markéta Kolodziejová napsal(a):

>  
>  
>  
> ----- Původní zpráva -----  
> Předmět: počet osob Penzion pro seniory EPS  
> Datum: Thu, 24 Oct 2013 09:25:32 +0200  
> Od: Ota Vettermann <vettermann@messor.cz>  
> Komu: <kolodziejova@kplsro.net>  
>  
>  
>  
> Dobrý den,  
>  
> Příslušné požární normy nám stanovují vybavit objekt tohoto typu EPS.  
>  
> Cituji čl 10.7. ČSN 730835: v ústavech sociální péče, ve kterých počet  
> lůžek přesahuje 50, se požaduje instalace EPS. Stávající počet lůžek  
> stav před zahájením projekčních prací 09/2013 je 42 pokojů pro seniory  
> se 42 lůžky.  
>  
> Potřeboval bych od Vás jako od provozovatele prohlášení v tomto duchu:  
>  
> Počet jednotek pro ubytování k 1.10.2013 je v penzionu pro seniory  
> „název“ v „ulici“ \*42\*. Každá jednotka osahuje jedno lůžko. Celkový  
> počet lůžek je tedy 42.  
>  
> Dokument budu potřebovat na hlavičkovém papíře a podepsaný,  
> nascanovaný barevně, musím ho přiložit k požárně bezpečnostnímu řešení  
> jako podklad projektové dokumentace.  
>  
> Děkuji.  
>

> \*Ing. Ota Vettermann\*  
>  
> \*MESSOR s.r.o.\*  
>  
> Jednatel společnosti  
>  
> Tel.: 607 604 304  
>  
> E-mail: [vettermann@messor.cz](mailto:vettermann@messor.cz) <<mailto:vettermann@messor.cz>>  
>  
> email  
>  
>  
>