

VÁŠ DOPIS ZN.: 159/KP/2013
ZE DNE: 21.12.2013
NAŠE ZN.: 037200-34363/2013

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Beránek
TEL.: 474 636 282
MOBIL:
E-MAIL: beranek@poh.cz

DATUM: 20.01.2014

Ing. Karel Pihýr
Třebechovická 834
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Litvínov – nová plavecká hala – vyjádření k územnímu řízení

K Vaší žádosti ze dne 21. prosince 2013 o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 27. prosince 2013, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

Realizace uvedené akce je z hlediska plánování v oblasti vod možná. Je nutno dodržet následující podmínky:

1. Vlastní technické řešení zaústění odpadních vod do stávající kanalizace bude projednáno se správcem kanalizace, který ručí za kvalitu vypouštěných vod v rozsahu platného povolení k vypouštění odpadních vod.
2. Před zahájením vodoprávního a stavebního řízení bude našemu odboru VHP předložena projektová dokumentace k vyjádření z hlediska Plánu hlavních povodí ČR a Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Předmětem vyjádření je výstavba nové plavecké haly v Litvínově. Hala bude stát v místě stávajícího zázemí veřejného koupaliště. Součástí záměru je parkoviště pro 40 OA. Hygienizace bazénové vody bude řešena kombinací UV lampy a chlorací. Splaškové, prací a bazénové vody budou svedeny do kanalizačního systému města Litvínov, který je zakončen městskou ČOV. Dešťové vody z parkoviště budou vedeny přes odlučovač ropných látek, popřípadě přes sorpční vpusti. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou svedeny stávající dešťovou kanalizací do bezodtokové vodní nádrže (pinky). Areál koupaliště se dle našich podkladů nenachází ve stanoveném záplavovém území.

ČHP: 1-14-01-0612-0-00



Povodí Ohře, státní podnik ⁶⁷
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70889988 DIČ. CZ70889988
web. www.poh.cz


Ing. Vlastimil Zahrádka
vedoucí odboru VH plánování

Rozdělovník
podklady

Rozdělovník
POh, s. p. závod Chomutov
VHE 02-31/2184; CE1-14-01-061; GIS (789575/977490)
chrono
vlastní