

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:

„Nová plavecká hala Litvínov – projektová dokumentace“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P16V00000120

Dodatečná informace č.4

1. Dotaz uchazeče:

V zadávací dokumentaci se mluví o opravě přípojky užitkové vody. Pro ocenění bychom potřebovali znát trasu jejího vedení, předpokládaný rozsah oprav, nebo zda se přípojka kompletně vymění a zda je k dispozici její projektová dokumentace stávajícího stavu a geodetické zaměření.

Odpověď zadavatele

Jedná se o přípojku užitkové vody z roku 1958, která je ve špatném stavu. Její celková délka je 935 m a DN 100. Trasa včetně geodetického zaměření je patrná z přiložených fotografií (viz. příloha této dodatečné informace), po podepsání smlouvy o dílo bude zhotoviteli k dispozici scan výkresu. Tento nemá zadavatel, bohužel, v elektronické podobě k dispozici.

Potrubní přípojka užitkové vody bude vyměněna celá, včetně nové technologie na jejím konci. Jímací objekt na druhém konci je dle informací správce této sítě po rekonstrukci.

2. Sdělení zadavatele:

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti prodlužuje zadavatel, ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu pro podání nabídek, **a to do 17.10.2016 do 13:00 hodin.**

Otevírání obálek se bude konat 17.10.2016 od 13:00 hodin.

Vypracoval: Ing. Pavel Andrt, vedoucí OIRR

V Litvínově 3.10.2016

Přílohy:

1. Fotodokumentace (6 fotografií projektové dokumentace přípojky užitkové vody)