



## LEGENDA:

# SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VJ - VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA

K - MÍSTO PRO ODVOD KONDENZÁTU Z VZT POTRUBÍ

VZT - VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

# SI - SIFON (PROTIZÁPACHOVÝ UZÁVĚR) PRO ODVOD KONDENZÁTU

SVP - STÁVAJÍCÍ VPUŠŤ PODLAHOVÁ

# SOŽ - STÁVAJÍCÍ ODVODNÍ ŽLAB

## POZNÁMKA:

- POTRUBÍ PP JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- PP - POLYPROPYLEN
- POTRUBÍ VEDENO NAD PODLAHOU A PODÉL ZDÍ
- POTRUBÍ BUDOU ULOŽENA PROSTŘEDNICTVÍM OCELOVÝCH OBJÍMEK S PRYŽOVOU VÝSTELKOU
- KOTVENÍ POTRUBÍ KANALIZACE DLE MONTÁŽNÍHO POSTUPU DODAVATELE POTRUBÍ
- U KAŽDÉHO MÍSTA PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE V PŘÍPADĚ POTŘEBY OSAZENA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis

**NORDCLIMA**  
**servis s.r.o.**

NORDCLIMA servis S.r.o.

/ĈO:03542343 \* DIĈ:CZ03542343

U Bílého sloupu 2152 \* 436 01 Litvínov

mobil: +420 124 184 812

Měřítka:	Datum:
----------	--------

1:50	22.02.2016
------	------------

Formát:	Zakázkové
---------	-----------

Číslo výkresu:

D.1.4.A.1)

