

ROZVADĚČ RS12

- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
- * OCHRANA:
- * TYP:
- * INSTALOVANÝ PŘÍKON:
- * SOUDOBOST:
- * SOUDOBÝ PŘÍKON:
- * VÝPOČTOVÝ PROUD:
- * PŘÍVOD:
- * VÝVODY:
- * ROZMĚRY ROZVADĚČE:
- * KRYTÍ:
- * KOMPENZACE:

400/230V, AC 50Hz,TNC-S
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE 54 MODULŮ
CELKEM P_i = 25kW
B = 0,6
Ps = 15kW
I_v = 24A
SPODEM
HOREM
IP20
NENÍ

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	Kontrola

Vypracoval:	Hlavní projektant:	Kontrola:
TOMÁŠ BEHINA	NORDCLIMA	TOMÁŠ BEHINA
	SERVIS S.R.O.	
Kraj:	ÚSTECKÝ	
Obec:	LITVÍNOV	
Investor:	MĚSTO LITVÍNOV	
Objednatel:	MĚSTO LITVÍNOV	
Akce:	REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY 3.ZŠ	
	PODKRUŠNOHORSKÁ 1589	
Část projektu:	SV.D.1.4.G--SILNOPROUD.ELEKTROTECHNIKA	
Stupeň projektu:	DPS	
Název výkresu:		
SCHEMA ÚPRAVY ROZVADĚČE RS12		
Číslo výkresu:	D.1.4.G.4	

NORDCLIMA servis s.r.o.

U Biliěho sloupu 2152 * 436 01 Litvínov

mob: +420 724 784 672

e-mail: nordclimaservis@seznam.cz

NORDCLIMA

servis s.r.o.

Měřtko:

23.02.2016

Formát:

Zakázkové číslo:

ISO A4

15084-4

