



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„B 1703 Oprava šaten 1.PP ZŠS Šafaříkova 991, Litvínov“

Dodatečná informace zadavatele č.2

Dotaz uchazeče:

- 1) Položka číslo 63 rozpočtu: „dlaždice keramické slinuté neglazované protiskluzné R9 29,8 x 29,8 x 0,9 cm“ má v popisu protiskluznost R9. V TZ je uveden referenční výrobek s protiskluzem „SB“ - tj. R10. Platí údaj v popisu položky nebo z TZ?
- 2) V položce číslo 87 „Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky)“ není specifikováno množství a typ požadovaných dodávek. Žádáme tímto zadavatele o uvedení přesného typu a množství hasicích přístrojů, tabulek apod.

Odpověď:

- 1) Dlaždice keramické slinuté, protiskluzné (pol.č. 63 VV) – požadavek na protiskluznost z TZ (**R10**).
- 2) Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu (pol.č. 87 VV), tato položka slouží pro případ, kdy by došlo k poškození již stávajících únikových tabulek nebo hasicích přístrojů umístěných nyní v suterénu školy. Rekonstrukcí šaten nikterak nezasahujeme do stávajícího PBŘ. Počítáme s tím, že před zahájením prací se tyto tabulky a hasící přístroje odmontují a uloží do skladu a zpětně osadí po dokončení. Je tedy na zvážení uchazeče, jakou částkou si položku č.87 ocení v případě, kdyby i přesto k nějakému poškození došlo.

Město Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Dunovská, OIRR

V Litvínově dne 1.3.2017