



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Poznámka
1.01	Chodba	6.44	Zátěžové linoleum	
1.02	WC – personál	1.34	Ker.protiskluzná dlažba	
1.03	Umývárna – personál	3.04	Ker.protiskluzná dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.04	Sesterna	7.25	Linoleum	
1.05	Sesterna	16.79	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.06	Pokoj – 2 lůžka	17.64	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.07	Pokoj – 1 lůžko	11.76	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.08	Pokoj – 1 lůžko	11.76	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.09	Pokoj – 2 lůžka	17.64	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.10	Pokoj – 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.11	Pokoj – 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.12	Vstup	14.91	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.13	Chodba	38.03	Zátěžové linoleum	
1.14	Chodba	5.63	Linoleum	
1.15	Kancelář – soc.prac.	14.91	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.16	Pokoj – 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.17	Pokoj – 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.18	Pokoj – 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.19	Pokoj – 2 lůžka	17.01	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.20	Koupelna	13.44	Ker.protiskluzná dlažba	Ker.obklad v.2100mm
1.21	Předsíň – WC	7.47	Keramiková dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.22	WC – Muži	5.16	Ker.protiskluzná dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.23	WC – Ženy	3.66	Ker.protiskluzná dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.24	Výtahová šachta	7.28	Ker.protiskluzná dlažba	
1.25	Schodišťový prostor	13.86	Ker.protiskluzná dlažba	

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N 01.06 - II. SPB** ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- R 30, REW 30** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- REI 30 EI 30** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ (STRÉŠNÍ) KONSTRUKCE
- REI 30** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ (STRÉŠNÍ) KONSTRUKCE
- EI 30 - Sm C2 DP3** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNÍ STAVY EI JE 30 MINUT, KOUŘOTĚSNÉ, HOŘLAVÉ PŘÍSTROJE SE SAMOZAVÍRAČEM
- EI 30 - Sm C2 DP3, koord.** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNÍ STAVY EI JE 30 MINUT, KOUŘOTĚSNÉ, HOŘLAVÉ PŘÍSTROJE SE SAMOZAVÍRAČEM A KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL
- EI 30 - C2 DP3** NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNÍ STAVY EI JE 30 MINUT, HOŘLAVÉ PŘÍSTROJE SE SAMOZAVÍRAČEM
- E = 16** OBSAZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU OSOBAMI
- E = 8** SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ SCHOPNOST 21 A
- HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH
- POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
- POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ DOMÁCÍM ROZHLESEM
- CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A (STÁVAJÍCÍ)

PROJ. PROFESE	ING. PAVEL KUBÁSEK	Ing. Pavel Kubásek Lužice, část Svinčice 17 požární bezpečnost staveb IČ - 431 83 743 tel. 777 804 171	
MÍSTO :	ul. Podkrušnohorská č.p. 638, 436 01 Litvínov		
KRAJ :	ÚSTECKÝ		
OBEC :	Litvínov		
INVESTOR :	Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov		
NÁZEV AKCE :	Podkrušnohorská nemocnice následné péče, ul. Podkrušnohorská 638, Litvínov – stavební úpravy v 1.N.P.	FORMÁT	1 x A3
		DATUM	09 / 2015
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY :	8420564 - 15
		MĚŘÍTKO :	ČÍSLO VÝKRESU :
		1 : 100	1

Požární bezpečnost stavby - půdorys 1.NP