



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„K1608 Stavební úpravy komunikací a VO ul. Janáčkova, Skalní v Litvínově“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotazy uchazečů:

46.2 – Veřejné osvětlení - výměna

- 1) Tracon Budapest Ltd. LSJA50W LSJA50W – osvětlovací těleso 8ks. Výkaz výměr požaduje dodávku svítidla Tracon Budapest Ltd. LSJA50W LSJA50W s montáží na stožár. Svítidlo je určeno pro montáž na výložník, což by dle světelně technického výpočtu 16ZK00030-01-CL-001 nebyl problém, kdyby výkaz výměr obsahoval výložníky. Svítidlo lze montovat i přímo na stožár, pokud se ke svítidlu dodá speciální díl, který umožní montáž svítidla přímo na stožár. Žádáme o vyjasnění položky a doplnění do VV o výložníky nebo spec.díl.
- 2) Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh – 8ks, jedná se o zpětnou montáž původních svorkovnic nebo je požadavek investora na dodání svorkovnic nových? Žádáme o doplnění do VV.
- 3) Drobné příslušenství (manžety OMP 159 – 0.35m, manžeta ochranná zemnicího drátu 0.45m, smršťovačka, podložka, kabelová průchodka PVC...) 8ks. Manžety atd. nejsou drobné příslušenství a jedná se o snahu investora přenést odpovědnost za tuto položku, která má obsahovat vše, co neobsahuje dokumentace na uchazeče? Žádáme o jasný rozklad položky.
- 4) Svorka ochranná 8ks, žádáme o vyjasnění a doplnění buď do montáže, nebo do materiálu do VV.
- 5) Ostatní ukončení kabelů nebo vodičů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy nebo skříňe typ KRH 100 Montáž smršťovací rozdělovací hlavy vč. materiálu typ EN › Rozdělovací hlava EN 4.1 – 36ks. Dle našeho názoru je do položky zakomponováno několik věcí najednou, které však nejdou dohromady a mají vliv na cenu:
Montáž – ukončení vodičů do průměru xx
Montáž – ukončení hlavou
Montáž – rozdělovací hlava

46.3 – Veřejné osvětlení

- 6) Svorkovnice pro připojení až 3 kabelů (CYKY – J16x4, L(1-3), PEN se zemnicím šroubem a jedním jištěným vývodem
Svorkovnice pro zapojení tří rozvodných kabelů a tří svítidel 3x
Pojistka vč. montáže se zapojením vodičů – 5ks
Položka obsahuje 5ks něčeho co není přesně definováno, žádáme o jasný rozklad těchto komponentů na investorem požadovanou montáž a materiál. Pojistka pro VO nemá vodiče a vodiče nemají pojistku. Žádáme o upřesnění.
- 7) THOMA lighting TITANIA X 5100lm 37W IP65 – 4ks. Investor požaduje toto svítidlo. Svítidla „TITANIA X“ se vyrábí o těchto výkonech – 19W/2800lm, 28W/4100lm, 44W/5800lm, 57W/7400lm, 38W/5450lm, 72W/10900lm a výše. Žádáme o doložení světelně technického výpočtu pro požadovaná svítidla a upřesnění výkonu požadovaných svítidel.

- 8) Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh – 5ks. Jedná se o zpětnou montáž původních svorkovnic a nebo je požadavek investora na dodání svorkovnic nových? Pokud je požadavek na dodání nových svorkovnic, žádáme o doplnění do VV.
- 9) Drobné příslušenství (manžety OMP 159 – 0.35m, manžeta ochranná zemnicího drátu 0.45m, smršťovačka, podložka, kabelová průchodka PVC...) 5ks. Manžety atd. nejsou drobné příslušenství a jedná se o snahu investora přenést odpovědnost za tuto položku, která má obsahovat vše, co neobsahuje dokumentace na uchazeče? Žádáme o vyjasnění položky.
- 10) Svorka ochranná 5ks, žádáme o vyjasnění a doplnění buď do montáže, nebo do materiálu do VV.
- 11) Ostatní ukončení kabelů nebo vodičů montáž doplňků koncovek a uzávěrů rozdělovací hlavy nebo skříň typ KRH 100 Montáž smršťovací rozdělovací hlavy vč. materiálu typ EN › Rozdělovací hlava EN 4.1 – 22ks. Dle našeho názoru je do položky zakomponováno několik věcí najednou, které však nejdou dohromady a mají vliv na cenu:
 Montáž – ukončení vodičů do průměru xx
 Montáž – ukončení hlavou
 Montáž – rozdělovací hlava

Všeobecně:

Na základě technické zprávy vzniknou ze stavby požadavky na stávající síť. Přepokládáme správně, že poplatky za případné vytýčení dotčených sítí hradí investor?

Pokud je tento požadavek přenesen na uchazeče, žádáme o doplnění těchto poplatků do výkazů výměr tak, aby nemohl mezi uchazeči vzniknout žádný precedent.

Odpovědi:

- 1) Svítidlo Tracon Budapest Ltd. LSJA50W LSJA50W je navržené výrobcem svítidla. Přepokládá se, že onen nástavec dodává výrobce a je součástí svítidla tak, aby svítidlo šlo osadit na stožár. Nebude zde tedy potřeba dělat výložník. V případě, že Vám dodá každou součást zvlášť, je zapotřebí do této položky započítat i montáž tohoto dílu tak, aby svítidlo bylo kompletní a dalo se osadit na stožár.
- 2) Projektová dokumentace přesně určuje, která svítidla budou nová. Tím je dán i požadavek na elektrovýzbroj stožárů. Svorkovnice je nová a je uvedena v samostatné položce. Jedná se o materiál a montáž (Program Kros zredukoval popis na plný popis, kde toto bylo uvedeno).
- 3) Přesné požadavky jsou uvedeny na výkresu usazení stožáru.
- 4) Ochranná svorka - slouží k upevnění zemnicího vodiče. V položce je uvedeno, že se jedná pouze o montáž, že materiál je součástí stožáru.
- 5) Každý kabel je ukončen hlavou, ze které vychází jednotlivé vodiče, které musí být zapojeny na svorkovnici. Jedná se o položku ukončení kabelu s montáží na svorkovnici dle ceníku KROS. Ukončení vodičů na svorkovnici je v samostatné položce. V položce je uvedeno, že se jedná o materiál a montáž dohromady. $3 \times 1,5 = 16$ kusů a $4 \times 16 = 20$ kusů (uvedeno ve výkazu výměr).
- 6) Jedná se o elektrovýzbroj stožáru. Některé elektrovýzbroje mají oddělenou jistící část od svorkovnice. Z tohoto důvodu je tato položka uvedena zvlášť.
- 7) THOME lighting TITANIA X 5100lm 37W IP65 - dodavatel musí požádat výrobce o nabídku, výpočet byl dodán výrobcem a je součástí dokumentace pro US. Jedná se o 3 svítidla na výložníku a jednom umístěném přímo na stožáru.
- 8) Projektová dokumentace přesně určuje, která svítidla budou nová. Tím je dán i požadavek na elektrovýzbroj stožárů. Svorkovnice je nová a je uvedena v samostatné položce. Jedná se o materiál a montáž (Program Kros zredukoval popis na plný popis, kde toto bylo uvedeno).

- 9) Přesné požadavky jsou uvedeny na výkresu usazení stožáru.
- 10) Ochranná svorka - slouží k upevnění zemnicího vodiče. V položce je uvedeno, že se jedná pouze o montáž, že materiál je součástí stožáru.
- 11) Každý kabel je ukončen hlavou, ze které vychází jednotlivé vodiče, které musí být zapojeny na svorkovnici. Jedná se o položku ukončení kabelu s montáží na svorkovnici dle ceníku KROS. Ukončení vodičů na svorkovnici je v samostatné položce. V položce je uvedeno, že se jedná o materiál a montáž dohromady. $3 \times 1,5 = 12$ kusů a $4 \times 16 = 10$ kusů (uvedeno ve výkazu výměr).

Všeobecně:

U každé zakázky je zhotovitel povinen zajistit vytyčení sítí v oblasti dotčené stavbou. Součástí VR je požadavek podat nabídkovou cenu, tak aby byla konečná a nedošlo následně během realizace k navýšení ceny zakázky. V položce VRN "projektové práce" je uvedeno, že to má ocenit zhotovitel "V této položce jsou zahrnuty také náklady na zkoušky vylouhovatelnosti před uložením na skládku. Dále náklady související se zjištěním výskytu sítí - sondy, zaměření. Geometrický plán. Přejícné dopravní značení."

Nejedná se o realizační výkaz výměr, ale o výkaz výměr k dokumentaci o provádění stavby. Realizační dokumentace je na straně dodavatele.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že se nejedná o zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale o zakázku malého rozsahu podléhající vnitřním předpisům.

Dotaz uchazeče:

- 1) V bodu 6 ZD Požadavků na splnění kvalifikačních předpokladů je požadováno doložení osvědčení autorizovaného technika, inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby a technika prostředí staveb. Žádáme o upřesnění autorizace v oboru technika prostředí staveb a zda je pro tento typ stavby potřebná. Jaký typ autorizace je potřeba ještě doložit?

Odpověď:

- 1) Upřesňujeme, že stavbyvedoucím pro tento účel může být AO pro dopravní stavby, kde většina činnosti souvisí s realizací povrchů komunikací. Přičemž předpokládáme, že uchazeč bude provádět práce na veřejném osvětlení proškolenými osobami splňujícími podmínky vyhl. č.50/1978 Sb., pak netrváme na doložení autorizace v oboru technika prostředí staveb. Tuto skutečnost lze doložit např. čestným prohlášením uchazeče.

Zpracovala: Dunovská, referent OIRR


Město Litvínov
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov

V Litvínově dne 26.4.2017

