

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE k veřejné zakázce malého rozsahu „STAVEBNÍ ÚPRAVY 1. NP V OBJEKTU PNNP LITVÍNOV“

Vážení,

na základě dotazů vznesených k veřejné zakázce malého rozsahu „Stavební úpravy 1. NP v objektu PNNP Litvínov“ doplňujeme požadované informace:

1.

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace při podání nabídky předložením čestného prohlášení, že uchazeč:

- je oprávněn k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

a předložením seznamu alespoň tří veřejných zakázek obdobného charakteru v minimální hodnotě 1.000.000,- Kč splněných v předchozích **pěti** uzavřených účetních obdobích uchazeče.

2.

Domácí rozhlas a EPS zajišťuje správce systému firma BITAS s.r.o..

Firma zpracuje cenovou nabídku na požadované rozvody a komponenty, která bude všem uchazečům včas dodána a bude součástí všech cenových nabídek.

TV a datová síť - upřesní firma Petr Hanzlíček - Telefon: 725499122.

System pacient sestra zajistí stávající správce systému APOS BRNO s.r.o. a nebude součástí cenové nabídky.

3.

Žádáme, aby položka ve výkazu výměr stavební části č. 7 zadržka záhlaví válcových nosníků byla nahrazena položkou 317 321 311R - Překlady z betonu železového C 16/20, vč. bednění a uchycení rabičového pletiva kpl 1 (viz specifikace níže)

Specifikace:

pro překlady dl. 1300 mm – 1 ks

pro překlady dl. 1400 mm – 1 ks

pro překlady dl. 1600 mm – 12 ks

šířka zdiva 450 mm

výška 250 mm (viz řez D.1.1.b3)

(výplň: $0,45 \cdot 0,25 \cdot (1,3 + 1,4 + 1,6 \cdot 12) = 2,46 \text{ m}^3$ – samotný beton)

4.

U jednotlivých položek svítidel je jak jejich popis (optická mřížka, prizmatický kryt, světelný zdroj, wattly a lumeny), tak i popis jejich světelných parametrů. Dále jsou zde uvedeny typy svítidel, na které byly provedeny výpočty osvětlení a v případě použití těchto svítidel není nutno provádět nové výpočty. V případě použití jiných svítidel, což je samozřejmě možné, je nutno VŽDY provést nové výpočty osvětlení, kterými bude doloženo splnění požadovaných parametrů. A to nejenom uvedených hodnot osvětlenosti, ale i rovnoměrnosti osvětlení a činitele oslnění UGR. Tyto parametry bude nutno doložit při kolaudaci stavby. Pokud nebudou použita svítidla dle výpočtů v PD, dokládá výpočty na použitá svítidla dodavatel stavby a nese zodpovědnost za splnění normou a PD požadovaných parametrů. Na vyžádání je možno dodat katalogové listy svítidel.

V Litvínově, dne 2. května 2017



Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Ing. Hana Sošková, jednatelka