



MĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

„B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat a branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Dotaz uchazeče:

- 1) V projektu a v technické zprávě je uvedena výška plechového plotu 2000mm, ale ve VV je 1500mm. Jaký rozměr platí?

Odpověď:

- 1) Platí výška plotu 2 m, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Nemění se množství ani sloupky nebo počet polí.
- 2) Z tohoto důvodu bude opraven Soupis prací, který zadavatel opětovně zveřejní. Doporučujeme uchazečům sledovat webové stránky města, pod anotací této zakázky bude opravený soupis prací zveřejněn. Tento nový soupis prací uchazeči ocení.

Zadavatel dle uvedených skutečností současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2.6.2017 do 9:00h.

Město Litvínov ⑦
Odbor investic a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zpracoval: Dunovská, OIRR

V Litvínově dne 26.5.2017