


## LEGENDA POTRUBÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| DN10 | – | CU15x1 (Fe14x1) | iz.PIPO ALS tl.2cm |
| DN15 | – | CU18x1 (Fe21,3x2,6) | iz.PIPO ALS tl.2cm |
| DN20 | – | CU22x1 (Fe26,9x2,6 | iz.PIPO ALS tl.2cm |
| DN25 | – | CU28x1 (Fe33,7x2,6) | iz.PIPO ALS tl.2cm |
| DN32 | – | CU35x1,5 (Fe42,4x2,6) | iz.PIPO ALS tl.4cm |
| DN40 | – | CU42x1,5 (Fe48,3x2,6) | iz.PIPO ALS tl.4cm |
| DN50 | – | CU54x2 (Fe60,3x2,9) | iz.PIPO ALS tl.6cm |
| DN65 | – | CU76x2 (Fe76,1x3,2) | iz.PIPO ALS tl.6cm |

VS POHLED P1




VS POHLED P2




3D POHLED



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | BLOKOVÁ VS Maxi-S prim 250kW 140/70°C–80/60°C | 1 ks |
| 2. | EXPANZNÍ NÁDOBA 100l 0.6MPa | 1 ks |

## PARAMETRY HORKOVODU:

jmenovité parametry:

| | |
|---|---|
| teplotní spád | 140/70°C |
| tlaková uroveň TV,VV | PN40 |

provozní parametry:

| | |
|---|---|
| teplotní spád | 140(+5–10°C/ do70°C (pro te=–12°C) |
| provozní tlak TV | 2,5MPa |
| provozní tlak VV | 1,7MPa |

## POZNÁMKA:

Nebudou provedeny žádné demontáže technologického ani elektro zařízení ve vlastnictví Tepelného hospodářství Litvínov, s.r.o.- nově instalovaná zařízení budou instalována a provozována samostatně, bez jakékoliv vazby na stávající zařízení této společnosti. Rozvodná potrubí horké vody HV-DN40 a přívodu ÚT-DN80 do rozdělovače a sběrače budou odstavena - uzavírací armatury budou uzavřeny a v uzavřené poloze zapečetěny!

| INDEX | ZMĚNA | DATUM | JMÉNO | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vedoucí projektant | | | Vedoucí zakázky | Matoušek Jan Ing. | 1:20 |
| Projektant | Matoušek Jan Ing. | | Schválil | | |

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p. 1 ul. Mostecká v Litvínově - projektová dokumentace

ČÁST (SO,PS): Realizační dokumentace stavby Technologická část

OBSAH: **Výměníková stanice-půdorys**

OBJEDNATEL: Město Litvínov

| Počet A4 | Pořadové číslo |
|---|---|
| 8 | 5 |
| Stupeň projektu: PST | |
| Datum dokončení: 03.07.2017 | |
| Číslo zakázky: 8741-26 | |
| Číslo archivní: BPO 1-97706 | |