



„Dodávka konvektomatu MŠ Soukenická, ZŠ Hamr, Litvínov“

Dodatečná informace zadavatele č.1

Upřesnění zadavatele:


- 1) Při prohlídce místa plnění v MŠ Soukenická bylo zvoleno jiné vhodné umístění zařízení konvektomatu a to podél stěny (vedle dveří do skladu v kuchyni), napojení vody a odpadu lze zrealizovat v tom samém místě. Bude nutno vyřešit přesun stávajícího nerezového umyvadla a jeho nové napojení vody a odpadu (toto musí uchazeči nacenit do své nabídky) a to blíže ke vstupním dveřím. Úpravy elektro napojení pro konvektomat bude provedeno ze stáv. rozvaděče z chodby kabelem v lištách. Jistič 16A bude doplněn do rozvaděče.
- 2) Z hlediska bezproblémového chodu zařízení, zajištění vlastního odvětrání a také, aby bylo vyhověno hygienickým normám, bylo doporučeno osazení digestoře, která bude součástí dodávky konvektomatu. Zadavatel tedy požaduje, aby uchazeči s tímto počítali v nabídce, ocenili příslušný konvektomat dle technické specifikace s **digestoří**.

Podmínky v zadání pro ZŠ Hamr zůstávají beze změn.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky uvedená v ZD se z tohoto důvodu navyšuje na **700 tis.Kč bez DPH**.

Tato dodatečná informace bude zveřejněna na webu města pod anotací příslušné veřejné zakázky.

Městský úřad Litvínov
Odbor územní a regionálního rozvoje
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov



Zpracoval: Iveta Dunovská, referent OIRR

V Litvínově dne 9.11.2017