

Poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci dle § 49 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku:
„Zateplení 3 objektů ZŠ a MŠ Litvínov - Janov“

Evidenční číslo VZ na profilu zadavatele: P14V00000101
Evidenční číslo ISVZUS: 481310

Dodatečná informace č.8:

Dotaz:

1) Žádáme o poskytnutí dodatečných informací k ZD k veřejné zakázce s výše uvedeným názvem. Dle zadání se má MŠ Paraplíčko a ZŠ Janov zateplit certifikovaným systémem s sendvičovými deskami, lepenými PUR pěnou, kotvenými propěňovacími hmoždinkami. Dle dodavatelů zateplovacích systémů, takto navržené zateplení, není v současné době certifikované. Sendvičové desky se lepí na lepidlo a kotví talířovými hmoždinkami. Žádáme o upřesnění systému zateplení a vzhledem k množství dodatečných informací, o zvážení termínu odevzdání nabídek. Žádáme zadavatele o změnu, není možné dodržet podmínky zadání.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci ani technické projektové dokumentaci není stanovena podmínka na dodávku certifikovaného systému zateplovacího sendviče. Projektant potvrdil, že navržený kotevní systém (kotvy vč. lepení PUR pěnou) jsou certifikovány samostatně. Rovněž podle prověření projektanta u výrobce předepsaného tepelně izolačního materiálu lze použít pro lepení tepelně izolačních desek jakékoliv certifikované kotvy i lepidlo (je jedno, zda je lepidlo na bázi PUR nebo cementu). Pro podání nabídky musí být tedy splněna podmínka, že jednotlivé komponenty budou mít vlastnosti dle projektového řešení, budou kompatibilní dle jejich certifikace s ostatními dodanými výrobky ve skladbě a tyto certifikáty budou jednotlivě doloženy. Výrobci těchto jednotlivých komponent pro zateplovací systémy mají tyto systémy certifikovány v obecnější rovině, nelze však konstatovat, že se takto nedají použít.

Bohužel s ohledem na podmínky zákona o veřejných zakázkách a dále konkrétně specifikovaných v podmínkách dotace dotačního programu (vyloučení tzv. značkové specifikace) nemůžeme zveřejnit konkrétní výrobce s jejich systémy.

Dále pro úplnost odkazujeme na bod 1.10. zadávací dokumentace - Technické podmínky – připuštění jiných, kvalitativně obdobných řešení atd.

Dotaz:

2) Žádáme o upřesnění, na kterých oknech jsou požadovány sítě proti hmyzu, jejich rozměr a množství. Z předložených podkladů to nelze určit.

Odpověď:

Výpis sítí proti hmyzu, jejich rozměry a množství je uvedeno u jednotlivých oken ve výpisu PSV, který je součástí dokumentace.

Dotaz:

3) Žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď:

S ohledem na § 40 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byl termín odevzdání nabídek prodloužen o 1 den, celkem na 6 dnů, což je delší lhůta než minimální lhůta dle zákona a dotazy včetně podaných odpovědí zásadně nezasahují do podmínek zpracování nabídky. Termín odevzdání nabídek je stanoven do 8.4.2014 do 9:00h.

Upozorňujeme uchazeče, že termín pro poskytnutí dodatečných informací již vypršel.

Vypracoval: Ing. Hana Nováková, vedoucí OIRR
V Litvínově dne: 2.4.2014

