


SKŘÍŇ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ



2 ks zásuvek AC400V/63A, 3L+N+PE. IP67

- nástěnné provedení

1 ks zásuvka AC400V/32A, 3L+N+PE. IP67

- nástěnné provedení

2 ks zemnicí svorka PE (šroub M8 s kříd. matkou na izolač. průchodce



Přívod z vnitřní zemnicí soustavy CYA25ZŽ

Zásuvky budou napojeny kabely z rozv. HR1.

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	ZS
PROVEDENÍ, VZOR :	OCÉLOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
	SE STŘÍŠKOU PROTI VODĚ
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 54
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 00, PLNÝ VNITŘNÍ PROSTOR
ROZMĚRY :	š.500/v.5000/hl.250mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	ŠEDÁ-RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	ZADEM
VÝVOD(Y) :	-
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.2
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-S

#### POPIS PROVEDENÍ

Rozvodnice slouží pro umístění 2ks zásuvek AC400V/63A/5P, 1 ks zásuvky AC400V/32A/5P a 2 ks zemnicích svorek PE (šroub M8 + křídlová matka). Zásuvky budou instalovány na zadní stěně skříně a budou v krytí IP67. Zámek na trnový klíč. Skříně je určena pro připojení TV přenosových vozů.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák		<div>ZHOTOVITEL</div> <div></div> <div>ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103 Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák			
KONTROLOVAL	Ing. Dalibor Jakšík			
MÍSTO STAVBY	Zimní stadion Ivana Hlinky, S.K. Neumanna 1598, Litvínov			
INVESTOR	Město Litvínov, Náměstí míru 11, 436 01 Litvínov			
AKCE/ NÁZEV : <b>ZIMNÍ STADION IVANA HLINKY, NOVÉ NAPÁJENÍ</b> DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM	08/2017
OBJEKT/ ČÁST : <b>D.2.1 TRANSFORMAČNÍ STANICE 22/0,4kV</b>			STUPEŇ	DPS
OBSAH :			ZAK. Č.	1616
<b>ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ ZS</b>			FORMÁT	1x A4
			MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.
			-	<b>13</b>